

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 23969/2021-SŽ-OŘ OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Antonín Vitek
Telefon +420 972 766 124
Mobil +420 602 516 631
E-mail Vitek@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 4. října 2021

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 10. 2021 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Studénka ON“

evidenční číslo VZ: 63521098

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.5 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Ve výkazu výměr_Investiční stavební práce je v pol. 107 uvedeno 24 ks šatních skříněk. V projektové dokumentaci investiční část chybí výpis prvků pro tyto šatní skřínky, nejsou nikde uvedeny rozměry a ani bližší specifikace materiálu, ze kterého mají být vyrobeny. Nelze správně nacenit.

Dotaz č. 1: Bude blíže upřesněno?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Jedná se o šatní skříň plechové, dvojdielné o půdorysných rozměrech 500 mm x 600 mm.

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení:

Ve výkazu výměr_Investiční stavební práce je v pol. 82 uvedena blíže nespecifikovaná podlahová krytina. Nikde není bližší informace ohledně tloušťky, zátěže a zda je požadována homogenní nebo heterogenní krytina. Nelze správně nacenit.

Dotaz č. 2: Bude blíže upřesněno?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Položka 82 v rozpočtu – jedná se o PVC, které je navrženo v souladu se souhrnnou technickou zprávou (součást Dílu 3 ZD pod označením DPS-I) jako PVC vysokozátěžové, výrobcem určené pro kanceláře. Jedná se o prostor denní místnosti (136) a čekárnu (137). Viz výkresová část – Půdorys 1. NP – výřez – nový stav č.v.1.03.

Výše uvedeným vysvětlením zadavatel vysvětluje zadané technické požadavky na vybrané části výkazu výměr bez nutnosti změny zadávací dokumentace. Z daného důvodu se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**.

Nabídky musí být podány nejpozději do 12. 10. 2021 do 10:00 hodin.

V případě, že již byla některým ze zájemců o účast podána nabídka vložním na profil zadavatele (E-ZAK) a výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace by znamenalo ze strany dodavatele její přehodnocení, zdvořile žádáme v případě pokračujícího zájmu o zneplatnění této již podané nabídky, a vložení nabídky nové.

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: xx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2000440

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 438e4456-da12-4c92-88e9-8ccf8b1c3ffa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2021 14:08:00



2ae3d287-979b-43a6-ac2f-113ef1fe490e