

Naše zn.: 29140/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Zveřejňujeme v náhradním termínu (+2 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 104-108:

Dotaz č.104:

V příloze k nabídce je uvedeno:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis Doba pro dokončení

Sekce 1 stavební

zahrnující všechny SO a PS

kromě položek poř. č. 1, 2, 3, 4, 8, 19 a 20

Všeobecného objektu 18 měsíců od Data zahájení prací

Dokončení díla 24 měsíců od Data zahájení prací

Body 8 a 19 nejsou součástí Všeobecného objektu. Žádáme zadavatele o úpravu popisu.

Odpověď č.104:

Uvedené položky Všeobecného objektu s pořadovým číslem 8 a 19 nejsou obsazeny, neoceňují se, a tudíž nemají vliv na plnění 1. ani 2. sekce. Pro úplnost přikládáme v příloze opravenou Přílohu k nabídce, kde je odkaz na položky 8 a 19 vypuštěn z čl. 1.1.5.6.

Dotaz č.105:

V SO 98-98 jsou uvedeny položky:

9 – archeologický průzkum – soubor 1

13 – stavebně statický průzkum – kompl. 1

14 – restaurátorský záměr – kompl. 1

15 – individuální posudky technického stavu krovu – kompl. 1

Účastník VŘ nemůže objektivně ocenit výše uvedené položky, když rozsah prací nezná ani sám zadavatel (projektant). Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o vypuštění těchto položek z výkazu výměr, nebo stanovení pevné částky, která by byla pro všechny účastníky závazná.

Odpověď č.105:

K uvedeným položkám Všeobecného objektu doplňujeme tento popis:

Položka č. 9 – archeologický průzkum - tento průzkum bude proveden po odkrytí vrstev 1. nástupiště a 3.koleje. Více v PDPS v části „02_PD_1_nastupiste - H_Doklady - H.50_Magistrát Teplice - památkáři – stanovisko“.

Položka č. 13 – stavebně statický průzkum – zjištění pevnosti cihel a zdící malty v uliční fasádě v místě kotev trolejí – 15 míst určených autorským dozorem. Tyto zkoušky lze provést po postavení lešení a odkrytí fasádních omítkových vrstev.

Položka č. 14 – restaurátorský záměr - Restaurátorský průzkum exteriéru výpravní budovy železničního nádraží Teplice v Čechách, byl prováděn za plného provozu a nebylo tak možné důkladně sondovat všechna místa. Před zahájením prací jsou doporučeny dílčí cílené restaurátorské průzkumy, které budou upřesňovat jednotlivé postupy a které provede zhotovitel. Předpokládá se zpracování podrobného restaurátorského záměru pro všechny hodnotné prvky, jež jsou uvedeny v restaurátorském záměru. Jedná se především o kamenné a terakotové prvky (sloupy a pilastry vstupního portiku) soch a pravé strany portiku (včetně odborné demontáže restaurátorem a přepravy), sloupky zábradlí balkonu portiku (potvrzení zlacení), kamenné části soklových partií, kamenné parapety oken a ostatní kamenné materiály (viz příloha - doplnění orientačního restaurátorského průzkumu). Dále je nutné zpřístupnit a cíleně sondovat klenby portiku kvůli možnému výskytu fragmentů maleb.

Položka č. 15 – individuální posudky technického stavu krovu – upřesnění stavu nosných prvků konstrukce krovu z pohledu mykologického napadení v zakrytých místech, kde nebylo možno provést mykologický průzkum. Po odkrytí podhledů a bednění střechy budou autorským dozorem určena místa doplňujícího průzkum. Oceňte 10 ks odběrů a mykologickou analýzu 10 vzorků dřevní hmoty.

Dotaz č.106:

Žádáme zadavatele o upřesnění smaltovaných tabulí včetně konkrétního nápisu, a to výr. ozn. A 1-X.N-01.1, A 1-X.N-01.2, A 1-X.N-01.3, A 1-X.N-02.1, A 1-X.N-04.1, A 1-X.N-09.1.

Výpis ostatních výrobků toto konkrétně neobsahuje a v pohledech neodpovídají rozměry uvedené ve VV (např. A 1-X.N-01.1 ve výkr. 2.221)

Odpověď č.106:

Smaltované tabule jsou standardní tabule s číslem popisným a názvem ulice. Ve výkresové dokumentaci a v knize zámečnických prvků (viz příloha) byly popisy sjednoceny.

Následující prvky byly upraveny (přeznačeny) na výkresech č. 227, 230, 229, 236 a také v tabulce ostatních a zámečnických prvků.

A1-X.N-01.1a Hodiny na fasádě
A1-X.N-02.1a Smaltovaná cedule
A1-X.N-04.1a Smaltovaná cedule
D1-X.N-01.1a Hodiny na fasádě

Dotaz č.107:

Ve VV část 28-71-28.02 jsou pol. č. 298-303+pol.č. 305 týkající se světlíků ozn. SV 01- SV 07. V PD jsme nenašli výpisy těchto světlíků, z výkresů nelze odvodit umístění jednotlivých světlíků. V popisu ve VV je uvedeno, že se jedná o střešní ateliérové okno.

Žádáme proto zadavatele o doplnění PD o řez příslušným světlíkem (dle výkresů má být vyvýšen nad střešní rovinou), podrobnější popis světlíků, řešící způsob otvírání a vrcholový spoj.

Odpověď č.107:

Do soupisu prací byl doplněn chybějící popis:

297	K	767311350	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 4500 mm
PSC			Poznámka k souboru cen:
VV			1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.
298	M	R_SV/01	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 3600x3670 mm (2x5 polí, z toho 5 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části B2
299	M	R_SV/02	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 3600x3890 mm (2x5 polí, z toho 6 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části B2
300	M	R_SV/03	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 3800x4000 mm (2x5 polí, z toho 5 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části C
301	M	R_SV/04	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 3900x4000 mm (2x5 polí, z toho 5 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části C
302	M	R_SV/05	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 3700x3950 mm (2x5 polí, z toho 5 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části D1
303	M	R_SV/06	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 5680x4150 mm (2x7 polí, z toho 7 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)
P			Poznámka k položce:
			izolační trojsklo, dvojité těsnění, plně integrované elektro ovládání; včetně spojovacího materiálu světlík na části D2
304	K	767311360	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 6000 mm
PSC			Poznámka k souboru cen:
VV			1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.
VV			""střešní světlíky
VV			""Část A
VV A287			5.7
VV B287			"Celkem: "5.7
305	M	R_SV/07	Střešní okno/ateliérové okno pro památky; 5700x8200 mm (2x7 polí, z toho 7 polí otevíravých), výběrový masiv borovice s vysokotlakým nástríkem/vzorníkem RAL a vnějším hliníkovým oplechováním (vzorník RAL)

Dotaz č.108:

Ve VV jsme nikde nenašli repase kruhových litinových závlačí táhel a repasi zábradlí na pavlači. Doplní zadavatel toto do výkazu výměr?

VV obsahuje ocelová perforovaná dvířka. Pro ocenění je nutno použít knihu zámečnických prvků, kde u těchto dvířek je pozn. replika prvku bude provedena podle A0-Z.B-03.2. Může zadavatel sdělit, kde je možné v ZD najít A0-Z.B-03.2.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď č.108:

V soupisu prací byla repase kruhových litinových závlačí táhel špatně značena, značení bylo opraveno v rámci odpovědi č. 78. V aktualizovaném soupisu prací zveřejněném 1. 10. 2021 byl již opraven text výkazu výměr u položky 382.

Prvek A0-Z.B-03.2 je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420. V knize zámečnických prvků bylo špatně popsáno. Kniha zámečnických prvků je opravena – viz příloha, zhotovitel ocení dle této opravené přílohy.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Prodloužení o 5 kalendářních dnů (3 pracovní dny) je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny dle § 98 odst. (4) a je součtem 2 pracovních dnů z důvodu zveřejnění odpovědí č. 104 – 108 v náhradním termínu a 1 pracovního dne jako kompenzace změn provedených v rámci odpovědí. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 30.09.2021 bylo v rámci Vysvětlení ZD č.3 posunuto na 01.10.2021, v rámci Vysvětlení ZD č.5 posunuto na 18.10.2021, v rámci Vysvětlení ZD č.7 posunuto na 29.10.2021 a v rámci Vysvětlení ZD č.8 posunuto na 10.11.2021):

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **15 / 11 / 2021** Čas: 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **15 / 11 / 2021** Čas: 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Opravená Příloha k nabídce v souboru TEPLICE R1 Příloha_opr1
- 2) soubor 227_Pohled_J_cast_B_navrh
- 3) soubor 229_Pohled_J_cast_D_navrh
- 4) soubor 230_Pohled_J_cast_E_navrh
- 5) soubor 236_Pohled_Z_cast_E_navrh
- 6) soubor 405_kniha_zamecnickych_prvku
- 7) soubor 408:Kniha_ostatni_prvky
- 8) Opravený soupis prací ve formátu XLS a XDC
- 9) ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM – ZÁMĚRY

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018

Správa železnic, státní organizace