



1	PRUCHODKA TYP D	FMBOS-600/1250-24
2	PRUCHODKA TYP C	FMBOS-400-24
3	RELE OCHRANNE	DMCR 3.0 IDEF
4	PLNICE HRDLO S G 1 1/2	
5	TOVARNÍ ZNAK	
6	STITEK VN BLESK	
7	STITEK UDAJOVY	
8	STITEK PLNENÍ A VYPUST OLEJE	
9	VENTIL VYPUSTECÍ	42551 40 QR
10	UZEMNENÍ	
11	KOLECKO TRANSFORMATORU	TRK 741
12	OKO PRO POJEZD	
13	JIMKA MATER	DIN 42554 T
14	STITEK OZNACENÍ FAZI	
15	PODVOZEK	
16	ZAVES PRO ZVEDANÍ CELEHO TRANSFORMATORU	
17	VYBUCHOVÝ VENTIL	PRD G1 1/2"
18	RADIATORY	ONDA
19	OKO PRO DOPRAVU TRANSFORMATORU	
20	PREPOJOVAC	CAPT

VYKON	PREVOD	SPOJENÍ
5,3 MVA	$23 \pm 2 \times 2,5^k$ 25/25 kV	$\frac{133}{612/612}$ A Yyn0d1

HMOTNOST KOMPLETNÍHO TRANSFORMATORU S OLEJEM	12800,- kg
HMOTNOST OLEJE	2600,- kg
HMOTNOST AKTIVNÍCH ČASTÍ	7200,- kg
DOPRAVNÍ HMOTNOST S OLEJEM	12800,- kg

ETD	TRANSFORMATOR	Eh 1672 Z
5,3 MVA		