

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 26747/2018-SZDC-GR-O30

Vyřizuje: Ing. Pavel Šuta

Telefon: 972 765 005

Mobil: 602 755 067

E-mail: Suta@szdc.cz

Datum: 25.04.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor provozuschopnosti (O15)

Skupina přípravy a realizace staveb infrastruktury

Křižíkova 552/2

186 00 PRAHA 8

Vyjádření k záměru projektů CEF Lipník - Drahotuše

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SZDC nemá zásadní připomínky k předložené investiční akci. S ohledem na rozsah a určení projektové dokumentace uvádíme dále připomínky v obecné rovině tak, aby bylo možné následně vyhodnotit možný rozsah vyvolaných požárně-bezpečnostních opatření:

- 1) Pro další stupeň projektové dokumentace požadujeme provést u všech dotčených objektů (VB žst. apod.) vyhodnocení zda zásah do objektu bude posuzován jako Změna I ve smyslu ČSN 730834.
- 2) Následně pak je nutné provést zhodnocení technických požadavků v obsahu a rozsahu čl.4 ČSN 730834 popř. provést návrh takových úprav, které nezhoršují stávající podmínky požární bezpečnosti.
- 3) Pokud v rekonstruovaných místnostech s technickými zařízeními nejsou instalovány přenosné hasící přístroje provede se instalace 1 ks PHP vhodného druhu a typu (např. S5 s hasební schopností min.70B) popř. odůvodnění jejich neinstalace.
- 4) Do vhodné části projektové dokumentace doporučujeme doplnit text: „Zahájení stavebních prací souvisejících s dopadem na příjezdové komunikace k objektům drah a na dráze je nutné oznámit na operační středisko místně příslušné JPO HZSP SZDC, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.“
- 5) Z hlediska požární ochrany požadujeme upřesnit požadavky na požární odolnost požárních ucpávek resp. požárního těsnění ve smyslu ČSN 730810:2016 resp. požadavky na minimalizaci škod s ohledem na možnosti šíření požáru do reléových domků či jiných technologických objektů vždy, když budou přivedeny kabely, z jiného prostředí než přímo z terénu.

Mgr. Pavel Neoral

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení