

## NOVOSEDLY - PD oprava

### Dotazy v rámci výběrového řízení

č.	objekt	Datum dotazu	Dotaz zhotovitele	Datum odpovědi	Odpověď projektanta	Poznámka
1.	SO 01	05.102021	V technické zprávě části slaboproudů čl. 3.3. Hlasový a informační systém se odkazuje na dodávku hlasového a informačního systému od firmy Microvox. Žádáme zadavatele buď o poskytnutí oceněných položek, kterých se dodávka týká nebo o vyjmutí patřičné části z nabídkového rozpočtu tak, aby cenové nabídky jednotlivých uchazečů mohly být porovnatelné.	06.10.2021	Jednotlivé položky jsou uvedeny ve výkazu výměr. Ocenění provede zástupce firmy Microvox.	
2.	SO 01	05.102021	Položka O03 - Plastové okno, D = 950 mm – je rozpor ve výkaze výměr 2ks, dle výpisu prvků 3ks. Dále dle výpisu prvků má být kombinace fix/ otvíravá část – nenašli jsme dodavatele, který by dodával – trvá zadavatel na zadání nebo můžeme nabídnout prvek jako fixní, bez otvíravé části?	06.10.2021	Platí výkaz výměr. Správný počet je 2 ks. Navrhují osadit okno jako FIX včetně mřížek. Alternativou je také dřevěná verze okna.	
3.	SO 01	05.102021	Položky O01 a O02 Plastová okna – dle výpisu prvků je zde požadavek na ventilační systém s rekuperací tepla integrovaný do okenního rámu. Prosíme zadavatele o vysvětlení, jak je myšlen požadovaný ventilační systém? Klasická rekuperace – s využitím odpadního vzduchu pro předehřívání čerstvého přírodního nebo postačí jednodušší Akustická okenní štěrbina pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (např. Akustická přírodní okenní štěrbina EHA2 od BRISTEC cz s.r.o., která automatiky přivádí čerstvý vzduch do místnosti na základě vnitřní relativní vlhkosti. S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje pronikání venkovního hluku. Řeší tak problém hluku a zároveň optimalizuje kvalitu vzduchu uvnitř místnosti.). Dále dle vyjádření KHS Brno se tento požadavek vztahuje pouze na výplně otvorů ve 2.NP, ale dle výpisu prvků je stejný požadavek i pro výplně otvorů v 1.NP – prosíme o vyjádření, zda zadavatel skutečně trvá na ventilačním systému u všech prvků O01 i O02.	06.10.2021	Projektant souhlasí se změnou okenní rekuperace za akustickou okenní štěrbinu. Její osazení je také možné upravit pouze pro okna ve 2.NP.(byty). Barevné řešení štěrbin musí souhlasit s barevným řešením oken(RAL 7001).	
4.	SO 01	05.102021	Položka „Repasování schodiště z 1.NP do 2.NP“ – rozumíme tomu správně, že repase bude provedena pouze v rozsahu 1.-2.NP, tj. dvě schodišťová ramena mezi těmito patry (25 schodišťových stupňů)? Vzhledem k absenci prohlídky místa stavby, můžete poskytnout prosím fotodokumentaci schodišťových ramen alespoň pro představu jaký je skutečný současný stav schodiště a v jakém rozsahu tedy bude repase zapotřebí?	06.10.2021	Ano, rozumíte správně. Repasováním se rozumí reprofilace nivelační stěrky do 10 mm a vrchní epoxidový nátěr v šedé barvě a to včetně 75 mm soklíku. Foto stávajícího schodiště přiloženo.	
5.	SO 01	05.102021	Položka „Demontované zábradlí - otryskání, očištění, rozdělení zábradlí na dvě části, dvojitý nátěr barvou a osazení zábradlí do bet. patek vč. všech dalších prací a materiálů pro usazení a uvedení zábradlí do původního stavu“ – jaké je členění a tvar výplně zábradlí a madla? Prosíme o poskytnutí fotodokumentace zábradlí, jelikož složitost členění výplně zábradlí má také vliv na správné a porovnatelné ocenění položky.	06.10.2021	Foto přiloženo.	