




Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 <small>Správa železnic</small>	Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Hofman		Optimalizace trati Beroun (včetně) - Královův Dvůr
tel.: +420 296 154 115		
Stupeň: PODKLAD PRO SOUTĚŽ		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S71	Technologická část	D.
tel.: +420 296 154 158	Silnoproudá technologie včetně DŘT	D.3
Vedoucí útvaru:	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)	D.3.5
Ing. Jan Kahuda	PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV	D.3.5.1

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Václav Misárek		SEZNAM KABELŮ	-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Václav Misárek			009
Skart. znak: V20/2042	Datum: 09/2021		
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: ----	IČD:	
		21	0000
		001	00
		00	00

SEZNAM KABELŮ

označení	typ	od	do	délka (m)	uložení
WH013.L1	22-CXEKCY 1x120	R22.5	T3-U1	35	v zemi
WH013.L2	22-CXEKCY 1x120	R22.5	T3-V1	35	v zemi
WH013.L3	22-CXEKCY 1x120	R22.5	T3-W1	35	v zemi
WH014.L1	22-CXEKCY 1x120	R22.6	T4-U1	35	v zemi
WH014.L2	22-CXEKCY 1x120	R22.6	T4-V1	35	v zemi
WH014.L3	22-CXEKCY 1x120	R22.6	T4-W1	35	v zemi
WL041-1	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-2	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-3	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-4	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-5	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-6	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL041-7	1-AYKY, 4x240	T3	RH	120	v zemi
WL042-1	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-2	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-3	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-4	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-5	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-6	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
WL042-7	1-AYKY, 4x240	T4	RH	120	v zemi
					v zemi
WL043	CYKY(O) 3x2,5	R22.4	R22.5	5	
WL044	CYKY(O) 3x2,5	R22.4	R22.5	5	
WL045	CYKY(O) 3x2,5	R22.4	R22.5	5	
WL046	CYKY(O) 3x2,5	R22.5	R22.6	5	
WL047	CYKY(O) 3x2,5	R22.5	R22.6	5	
WL048	CYKY(O) 3x2,5	R22.5	R22.6	5	
WL049	CYKY(O) 3x2,5	R22.5	T3	35	v zemi
WL050	CYKY(O) 3x2,5	R22.6	T4	35	v zemi
WS021	CYKY(O) 7x1,5	T3	R22-2.5	35	v zemi
WS022	CYKY(O) 7x1,5	T4	R22-2.6	35	v zemi
WK041	METAL CAT7	R22.4-A11.5	R22.5-A11.6	3	
WK042	METAL CAT7	R22.5-A11.6	R22.5-A11.7	1	
WK043	METAL CAT7	R22.5-A11.7	R22.6-A11.8	3	
WK044	METAL CAT7	R22.6-A11.8	R22.6-A11.9	1	