

Naše zn.: 30799/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 11

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Zveřejňujeme v náhradním termínu (+4 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 116 – 118:

Dotaz č.116:

SO 01-16-01 Dešťová kanalizace

Prosíme o ujasnění položky objektu poř. č. 46-PP šachtové dno DN1500 s montáží parshallu . Dle výkresu a technické zprávy Parshalluv žlab bude umístěn do prefabrikované revizní a měřící šachty RŠ-7V a RŠ-5Z za retenční jímku. Tyhle šachty máme nacenit u položek poř. č. 22 a 23.

V které položce máme šachtové dno tedy nacenit?

Odpověď č.116:

Šachtové dno DN 1500 oceňte v položce č. 41 – zde je obsažena montáž i dodávka šachtového dna. V soupise prací doplněn popis.

Dotaz č.117:

SO 01-16-01 Dešťová kanalizace

V technické zprávě se píše „Na odtoku z každé retenční jímky bude osazen vírový ventil s regulovaným odtokem“ Vírový ventil ve VV chybí?

Doplní zadavatel tuto položku?

Odpověď č.117:

V projektu není vírový ventil, pouze regulátor odtoku. Položky regulátoru odtoku doplněny do soupisu prací. V příloze tohoto dodatku jsou v komprimovaném souboru 211008_ZTI-Revize_01" opravené části dokumentace:

SO_011601_1.01-2_TZ

SO_011601_1.04_REZ-V 104_K_REZ-V

SO_011601_1.05_REZ-Z 105_K_REZ-Z

Dotaz č.118:

SO 01-16-01 Dešťová kanalizace

Stoky kompletní v otevřeném výkopu ze železobetonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30...

Prosíme o specifikaci prostředí.

Odpověď č.118:

Prostředí je dané TKP staveb pozemních komunikací č.18 XF4+XD3. Položky by měly tyto technicko-kvalitativní podmínky zohledňovat. Soupis prací byl upraven a doplněn popis položek s upřesněním prostředí.

Dále upřesňujeme, že monolitická šachta je šachta R1. Ostatní šachty jsou prefabrikované ze šachtových skruží s litinovým poklopem jak v projektu, tak v soupisu prací. Uváděná RŠ výkres 3.05 je pod položkou č. 32 v soupisu prací.

Dále zveřejňujeme v náhradním termínu (+1 pracovní den) odpověď na dotaz č. 119:

Dotaz č.119:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatku č. 9 v odpovědi na dotaz č. 105 doplnil specifikaci položky č. 14 – restaurátorský záměr následovně:

Restaurátorský průzkum exteriéru výpravní budovy železničního nádraží Teplice v Čechách, byl prováděn za plného provozu a nebylo tak možné důkladně sondovat všechna místa. Před zahájením prací jsou doporučeny dílčí cílené restaurátorské průzkumy, které budou upřesňovat jednotlivé postupy a které provede zhotovitel. Předpokládá se zpracování podrobného restaurátorského záměru pro všechny hodnotné prvky, jež jsou uvedeny v restaurátorském záměru. Jedná se především o kamenné a terakotové prvky (sloupy a pilastry vstupního portiku) soch a pravé strany portiku (včetně odborné demontáže restaurátorem a přepravy), sloupky zábradlí balkonu portiku (potvrzení zlacení), kamenné části soklových partií, kamenné parapety oken a ostatní kamenné materiály (viz příloha - doplnění orientačního restaurátorského průzkumu). Dále je nutné zpřístupnit a cíleně sondovat klenby portiku kvůli možnému výskytu fragmentů maleb.

Zadavatel tímto již ve fázi před podáním nabídky formou výše uvedené specifikace avizuje potřebu dílčích cílených restaurátorských průzkumů, které upřesní jednotlivé postupy a rozsah nutných restaurátorských prací. Tímto vyjádřením zadavatel potvrzuje, že u položky č. 14 – restaurátorský záměr není znám její rozsah, který by bylo možno ocenit tak, aby zadavatel obdržel od všech účastníků porovnatelné nabídky. Restaurátorské průzkumy jsou natolik specifickou oblastí, že mohou rozsah plnění této položky zásadním způsobem rozšířit či ponížit.

Žádáme proto zadavatele, aby požadavek na ocenění této položky upravil tak, že stanoví paušální částku, kterou povinně použijí k ocenění všichni účastníci, případně stanoví povinnost tuto položku nenaceňovat. V opačném případě zadavatel vytvoří prostor pro netransparentní prostředí a spekulativní nacenění s umělým snížením ceny položky, které ve svém důsledku může znemožnit objektivní porovnání a posouzení nabídek a povede k porušení základní zásady rovného zacházení.

Odpověď č.119:

Zhotovitel ocení položku č. 14 – Restaurátorský záměr v části SO 98-98 – Všeobecný objekt, paušální částkou 186 500,- Kč. Upřesnění bylo doplněno i do soupisu prací.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Prodloužení o 7 kalendářních dnů (5 pracovních dnů) je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny dle § 98 odst. (4) a je součtem 4 pracovních dnů z důvodu zveřejnění odpovědí č. 116 - 119 v náhradním termínu a 1 pracovního dne jako kompenzace změn provedených v rámci odpovědí. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 30.09.2021 bylo v rámci Vysvětlení ZD č.3 posunuto na 01.10.2021, v rámci Vysvětlení ZD č.5 posunuto na 18.10.2021, v rámci Vysvětlení ZD č.7 posunuto na 29.10.202, v rámci Vysvětlení ZD č.8 posunuto na 10.11.2021, v rámci Vysvětlení ZD č.9 posunuto na 15.11.2021 a v rámci Vysvětlení ZD č.10 posunuto na 24.11.2021):

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **01 / 12 / 2021** Čas: 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **01 / 12 / 2021** Čas: 09:00

Přílohy:

1) Opravený soupis prací ve formátu XLS a XDC

2) komprimovaný soubor „211008_ZTI-Revize_01“

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018

Správa železnic, státní organizace