



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. m²
OP03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	13,0
OP04	SKLAD NÁJEMNÍKŮ	4,8
OP04a	VEŘ. WC - SPOLEČNÉ	6,7
OP05	PŘEDSÍŇ WC	2,7
OP05a	ÚKLID	1,4
OP07	VESTIBUL	44,9
OP14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,2

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- VENTILÁTOR
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena kabely typové řady CYKY, JYTY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podhledech a ve stávající liště stávající liště PVC (přechod přes OP07). Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi). Po zmáčknutí SOS tlačítka je odjištěný zámek aktivovaný relém (součást MAD 6 INV) a současně je aktivován alarm pro přivolání pomoci. Alarm je aktivní až do otevření dveří.

Napěťová soustava : 1 NPE stř. 50 Hz / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

E.2.10 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ ROZVODY

KRESLIL Ing. Lukáš Seifert	VYPRACOVAL Marek Seifert	KONTROLOVAL Marek Seifert	MAREK SEIFERT PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
Háj ve Slezsku ON - oprava veřejných WC Investor: Správa železnic,s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00 Místo: k.ú.: Chabíčov ve Slezsku , par.č. 1381 Bezručova 15, 747 92 Háj ve Slezsku, okres: Opava			FORMÁT	3xA4
			DATUM	DUBEN 2021
			ARCH. Č.	4812
			STUPEŇ PD	DSP + DPS
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ELEKTROINSTALACE			1:50	E.2.10-03