



- POZNÁMKY:
- OBVOD STŘECHY: 38m
 - LPS IV
 - SVODY CO 20m
 - r VAL. KOULE 60m
 - MATERIÁL NAD ZKUŠ. SVORKOU AIMGS!
 - MATERIÁL POD ZKUŠEBNÍ SVORKOU FeZn
 - UZEMNĚNÍ: FeZn 30/4 DOPLNĚN 8 ks ZT 1,5m
 - SVODY VĚST PO OKAPECH
 - V BLÍZKOSTI SVODŮ CEDULKY S UPOZORNĚNÍM

±0,000=369,910



ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	KRNOV	<div>inženýrská a projekční kancelář</div> <div>Ing. PAVLÍK Radek</div> <div>Podtroužkova 1685</div> <div>OSTRAVA – PORUBA</div> <div>708 00</div> <div>tel. 776 /38 39 64</div> <div>mob. 777/80 60 63</div> <div></div>
Ing. PAVLÍK R.	ING.BZONEK	ÚČEL	PROJEKT	
		DATUM	04/2021	
INVESTOR : Správa železnic, stá.t.organizace; Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1; IČO:70994234; Oblastní ředitelství Ostrava				
AKCE : Linhartovy ON – oprava budovy zastávky žst. Linhartovy				
ARCH.ČÍSLO		2021/03		
MĚŘÍTKO : 1:50		ČÍS. PARE :		
OBSAH : LPS – PŮDORYS STŘECHY		ČÍS.VÝKRESU: E– 3		