



# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 5/2021



Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém S-JTSK



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>Správa železnic, s.o.</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz
-----------------------	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Milan Bárta tel.: +420 296 154 245 Podpis: 	Název a účel díla:
Specialista profese: Ing. Petr Bervic Podpis: 	<b>"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"</b>
Stupeň: DSP + PDPS	

Zpracovatelský útvar: <b>Alimoprojekt spol. s r. o.</b> Na Pěšinách 89/66 182 00 Praha 8 – Kobylisy tel.: +420 602 182 132	Název části díla:	
Vedoucí útvaru: Ing. René Horejš Podpis: 	<b>Stavební část Inženýrské objekty Potrubní vedení</b>	<b>D.2 D.2.1 D.2.1.6</b>
Odpovědný projektant: Ing. Petr Bervic Podpis: 	<b>SO 08-73-01, SO 08-73-02 a SO 08-73-03</b>	

Vypracoval: Ladislav Čácha fa RS2000 s.r.o. Podpis: 	Název přílohy:	Změna:
Kontroloval: Ladislav Čácha fa RS2000 s.r.o. Podpis: 	<b>PŘELOŽKA HORKOVODU</b> SO 08-73-01.1, SO 08-73-02.1 a SO 08-73-03.1 stavební elektroinstalace	-
Skart. znak: V20/2042 Datum: 05/2021	<b>SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ</b>	Číslo příl.: <b>02</b>
Počet formátů: 3xA4 Měřitko: - IČD:	19 7737 05 01 06 04	

**Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.) - Přeložka horkovodu  
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE**

**SO 08-73-01 SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ**

Por. č.	Zkrácený popis	Měrná edn.	Množství	Jednotk. cena v Kč		Celkem
				Dodávka	Montáž	
	<b>SO 08-73-01 km 2,966</b>					
	<b>Montážní materiál</b>					
	Svítlidlo zářivkové 2x36W krytí IP66 včetně trubic	ks	10			0
	Kabel celoplastový 3x1,5	m	110			0
	Kabel celoplastový 4x1,5	m	20			0
	Kabel celoplastový 7x1,5	m	10			0
	Krabice propojovací	ks	1			0
	kabelový žlab drátový 50x50 žárově zinkovaný včetně spojek, nosníků a ostatního materiálu	m	60			0
	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1			0
	Plovákový spínač hladiny	ks	1			0
	Zemní pásek Fe-Zn 30x4 (montuje stavba)	m	40			0
	vodič Cu 6 zelenožlutý	m	20			0
	<b>Rozvaděč</b>					
	Přívodka 400V/16A pětipólová	ks	1			0
	Trojpólový hlavní vypínač 400V / 16 A Montáž na dveře rozvaděče	ks	1			0
	Proudový chránič 300mA	ks	1			0
	Jednofázový jistič 2 A charakteristika "B"	ks	1			0
	Proudový chránič 30mA s nadproudovou ochranou 6A	ks	1			0
	Ovládací hlavice dvupolohová včetně spínací jednotky	ks	2			0
	Motorový spouštěč 10A	ks	1			0
	Pojistkový odpojovač trojfázový včetně pojistek	ks	1			0
	Instalační stykač 230 V a.c.	ks	1			0
	Softstarter 4 kW	ks	1			0
	oceloplechová rozvodnice 800 x 600 x 250 mm včetně montážního plechu, krytí IP 65	ks	1			0
	Ostatní materiál (svorky, pojistkové svorky, drátovací žlábký, vodiče atd.)	kpl	1			0
	Vydrátování a mechanické úpravy rozvaděče	kpl	1			0
	<b>Ostatní</b>					
	Montážní práce	kpl	1			0
	Projektová dokumentace vč. skutečného provedení	kpl	1			0
	Výchozí revize elektro	kpl	1			0
	Vedlejší náklady včetně dopravy a zajištění energie	kpl	1			0
	<b>Celkem</b>					<b>0</b>

**Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.) - Přeložka horkovodu  
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE**

**SO 08-73-02 SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ**

Por. č.	Zkrácený popis	Měrná edn.	Množství	Jednotk. cena v Kč		Celkem
				Dodávka	Montáž	
	<b>SO 08-73-02 km 3,169</b>					
	<b>Montážní materiál</b>					
	Svítlidlo zářivkové 2x36W krytí IP66 včetně trubic	ks	10			0
	Kabel celoplastový 3x1,5	m	110			0
	Kabel celoplastový 4x1,5	m	60			0
	Kabel celoplastový 7x1,5	m	10			0
	Krabice propojovací	ks	1			0
	kabelový žlab drátový 50x50 žárově zinkovaný včetně spojek, nosníků a ostatního materiálu	m	60			0
	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1			0
	Plovákový spínač hladiny	ks	1			0
	Zemní pásek Fe-Zn 30x4 (montuje stavba)	m	40			0
	vodič Cu 6 zelenožlutý	m	20			0
	<b>Rozvaděč</b>					
	Přívodka 400V/16A pětipólová	ks	1			0
	Trojpólový hlavní vypínač 400V / 16 A Montáž na dveře rozvaděče	ks	1			0
	Proudový chránič 300mA	ks	1			0
	Jednofázový jistič 2 A charakteristika "B"	ks	1			0
	Proudový chránič 30mA s nadproudovou ochranou 6A	ks	1			0
	Ovládací hlavice dvoupólová včetně spínací jednotky	ks	2			0
	Motorový spouštěč 10A	ks	1			0
	Pojistkový odpojovač trojfázový včetně pojistek	ks	1			0
	Instalační stykač 230 V a.c.	ks	1			0
	Softstarter 4 kW	ks	1			0
	oceloplechová rozvodnice 800 x 600 x 250 mm včetně montážního plechu, krytí IP 65	ks	1			0
	Ostatní materiál (svorky, pojistkové svorky, drátovací žlábký, vodiče atd.)	kpl	1			0
	Vydrátování a mechanické úpravy rozvaděče	kpl	1			0
	<b>Ostatní</b>					
	Montážní práce	kpl	1			0
	Projektová dokumentace vč. skutečného provedení	kpl	1			0
	Výchozí revize elektro	kpl	1			0
	Vedlejší náklady včetně dopravy a zajištění energie	kpl	1			0
	<b>Celkem</b>					<b>0</b>

**Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.) - Přeložka horkovodu**  
**STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE**  
**SO 08-73-03 SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ**

Por. č.	Zkrácený popis	Měrná edn.	Množství	Jednotk. cena v Kč		Celkem
				Dodávka	Montáž	
	<b>SO 08-73-03 km 3,472 až 3,693</b>					
	<b>Montážní materiál</b>					
	Svítlidlo zářivkové 2x36W krytí IP66 včetně trubic	ks	41			0
	Kabel celoplastový 3x2,5	m	350			0
	kabelový žlab drátový 50x50 žárově zinkovány včetně spojek, nosníků a ostatního materiálu	m	240			0
	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1			0
	Zemní pásek Fe-Zn 30x4 (montuje stavba)	m	40			0
	vodič Cu 6 zelenožlutý	m	20			0
	<b>Rozvaděč</b>					
	jednopolový hlavní vypínač 230V / 16 A Montáž na dveře rozvaděče	ks	1			0
	Jednofázový jistič 2 A charakteristika "B"	ks	1			0
	Proudový chránič 30mA s nadproudovou ochranou 10A	ks	2			0
	Ovládací hlavice dvoupolohová včetně spínací jednotky	ks	2			0
	Instalační stykač 230 V a.c.	ks	2			0
	oceloplechová rozvodnice 500 x 400 x 200 mm včetně montážního plechu, krytí IP 65	ks	1			0
	Ostatní materiál (svorky, pojistkové svorky, drátovací žlábký, vodiče atd.)	kpl	1			0
	Vydrátování a mechanické úpravy rozvaděče	kpl	1			0
	<b>Ostatní</b>					
	Montážní práce	kpl	1			0
	Projektová dokumentace vč. skutečného provedení	kpl	1			0
	Výchozí revize elektro	kpl	1			0
	Vedlejší náklady včetně dopravy a zajištění energie	kpl	1			0
	<b>Celkem</b>					<b>0</b>