

Čerčany - 1PP

[illegible]

E - LED průmyslové svítidlo přisazené/závěsné, 230V, 40W, IP65, 5500lm, zdroj neregulovatelný
K - svítidlo LED stropní/nástěnné s ochr. košem, 230V/15W, IP65, 1620lm, zdroj neregulovatelný
N - nouzové svítidlo LED, 230V/1W, 3hod, IP65

K - svítidlo LED stropní/nástěnné s ochr. košem, 230V/15W, IP65, 1620lm, zdroj neregulovatelný

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:		
OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		DSP		
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Čerčany		
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partýzánská 24, 170 00 Praha 7		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/V, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: únor 2021
ČÁST:	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:	ČÍSLO VÝKRESU:		
ELEKTRO	světelné rozvody - 1PP	E-3		