



směr Mnichovice nebo Sázava nástupiště směr Benešov nebo Poříčí nad Sázavou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

IP02	schodiště Benešov
IP03	kancelář
IP04	kancelář
IP05	byt
IP06	byt
IP07	zádveří
IP08	sklad
IP09	zádveří
IP11	WC
IP12	schodiště Sázava
IP13	WC
IP14	WC
IP15	zádveří
IP16	čekárna
IP17	sesterna
IP18	ordinace
IP19	denní místnost
IP21	všeobecná vyšetřovna
IP22A	zádveří
IP22B	sesterna
IP22C	denní místnost
IP23	čekárna
IP24	zádveří

LEGENDA SYMBOLŮ:

- identifikace svítidla
- A/1

číslo obvodu
- spínač ř.1 - ABB 3559-A01345
- využití konzultovat s lékaři
- přepínač ř.5 - ABB 3559-A05345
- soumrakové čidlo Doepke Dasy 1171734
- ČERČANY

prosvětlený nápis stanice

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - LED svítidlo přisazené/vestavné 120x30cm, 230V/54W, 5650lm, IP20, neregulovatelný zdroj
- B - nástěnné kulaté LED svítidlo 230V/24W, 1800lm, s čidlem pohybu, IP44
- C - nástěnné kulaté LED svítidlo 230V/14W, 980lm, s čidlem pohybu, IP44
- L - LED svítidlo přisazené/vestavné 120x60cm, 230V/70W, 8500lm, neregulovatelný zdroj
- N - nouzové svítidlo LED, 230V/1W, 3hod, IP65

POZNÁMKA
umístění RB-IP07 kresleno orientačně

NÁZEV AKCE: OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Čerčany	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: světelné rozvody - 2NP	ČÍSLO VÝKRESU: E-6	