



POZNÁMKA:
- na zemní pásek připojit i okapové svody

- 1

- číslo jímací tyče
- jímací tyč JR3 nebo JR-PV15
- 4-5-6-7

- jímací tyč JR-PV 15, L= 965mm
- drát AlMgSi prům. 8mm
- pásek V4A 3x40mm
- 8

- oddálená 6m jímací tyč na izolovaných výložnicích
- ZD02 zemnicí deska
- ZS zkušební svorka s úhelníkem
- 1

- číslo svodu (zkušební svorky)
- svorka okapová a spojovací
- svorka SR - páska / drát
- ocelový stožár - rezerva pro umístění antén

NÁZEV AKCE: OPRAVA ELINSTALACE A HROMOSVODU		STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
	MÍSTO STAVBY:	Výpravní budova žst. Čerčany	
	STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	
AUTORIZACE:	PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ----- DATUM: únor 2021
ČÁST: ELEKTRO	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU: bleskosvodová soustava	ČÍSLO VÝKRESU: E-8	