



LEGENDA PŘÍSTROJŮ (doporučené svítidla)

- Svítidlo TREVOS PIXMA LED TUBE 220PC, IP66 nástěnné, trubice LEDTUBE 1200mm, 14,5W, 840 T8
- Svítidlo TREVOS PIXMA LED TUBE 220PC, IP66 stropní, trubice LEDTUBE 1200mm, 14,5W, 840 T8
- Zářivkové svítidlo kancelářské GRENLUX ORI LED, 2xT8/120

- Stropní svítidlo přisazené (IP43)
- Nástěnné svítidlo přisazené (IP43)
- Svítidlo se snímačem pohybu
- Nouzové svítidlo DIONE 13, 3h nouz., IP65 tř.II, Spínač jednopólový, č.1 (IP43)
- Přepínač střídavý, č.6 (IP43)
- Přepínač křížový, č.7 (IP43)
- Přepínač střídavý, č.6+6 (IP43)
- Elektroinstalační krabice pod omítku
- Elektroinstalační krabice KSK 100 PO nástěnná, na žlab
- Axiální ventilátor D=200
- Rozváděč podružný - v.č. 05
- RZS Rozváděč zálohované sítě - v.č. 06
- Sběrna společného pospojování (pod R2) elektroinstalační krabice KO 125E se svorkovnicí EPS 2 IP40
- Kabelová skříň přívodu, stávající, s měřením
- Drátěný kabelový žlab DZI integrovanou spojkou,

LEGENDA VEDENÍ

- Rozvody mezi rozváděči
- Světelné okruhy-ve žlabech 1-CXKH-R
- Ochranný vodič - pospojování, CY...z/ž

POZNÁMKA

- Výška spínačů i zásuvek 120 cm od podlahy (pokud není uvedeno jinak)
- Čísla u přístrojů odpovídají číslům vývodů z rozváděče
- Čísla (např. 3x) u zásuvek, udávají jejich počet v řadě
- Rozvody kabelů v drátěných žlabech DZI integrovanou spojkou, uchycení kabelů příchýtkami KPC nebo ve vkladacích lištách po stěnách
- Svody od žlabů při více kabelech po kabelových lávkách KL - svislé uložení na příchýtkách KLSU (max. rozpětí 1200mm), pomocí šroubů NSM 6x10,
- Elektroinstalační krabice KSK se montují na boční stěnu žlabu na montážní desku MDS
- Uložení žlabů na stěnách na držácích DS
- Ve společných trasách kabelů - silnoproud + datové, bude ve žlabu uložena přepážka KLP 60 upevněnou šrouby NSM 6x10

Objednatel projektu:	SŽ, státní organizace, Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Výtisk číslo:..	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		
Vypracoval	Kamarád Vladimír		
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	kraj Olomoucký, k.ú. Přerov, p.č.6868/57 Objekt HZS žst. Přerov		
Název stavby: <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU GARÁŽÍ A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HZS PŘEROV</b>		Datum	10.2021
Název PS, SO: <b>SILNOPROUD</b>		Stupeň PD	DPS
Název přílohy: <b>ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ</b>		Č.zakázky	17/10/2021
		Část	<b>E.2.10</b>
		Měřítko 1:75	Příloha <b>04</b>