

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 25266/2021-SŽ-OR OVA-NPI

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje

Pavčina Bauerová

Telefon

+420 972 766 812

Mobil

+420 702 211 435

E-mail

BauerovaP@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum

22. října 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20. 10. 2021 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Svatoňovice zast.“

evidenční číslo VZ: 63521109

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a vysvětlení zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

1) SO 01 - Oprava železniční zastávky

D.2.2.a.2 - Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a hromosvod – V projektové dokumentaci jsme nenašli přílohu “výpočet intenzity osvětlení”.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o přílohu “výpočet intenzity osvětlení”.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Předmětná příloha „výpočet intenzity osvětlení“ Projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) není pro podání nabídky, včetně zpracování nabídkové ceny relevantní. Zadavatel uvádí, že Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 zadávací dokumentace) byl zadavatelem vyhotoven co do položek zabývajících se částí „Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a hromosvod“ (list D.2.2a.2 Dílu 4 zadávací dokumentace) natolik dostatečně co do technické specifikace včetně uvedení typu svítidel, které musí být použity při plnění předmětu veřejné zakázky, že nic nebrání dodavateli i bez požadované přílohy provést nacenění předmětných položek. Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) zadavatel o tuto předmětnou přílohu „výpočet intenzity osvětlení“ doplňovat nebude.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 26. 10. 2021 do 9:00 hodin.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava