



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

NAŠE ZN.: 18895/2018-SZDC-OR BNO-NPI

VYŘIZUJE: Ing. Elena Gregorová
TEL: 601 091 212
E-MAIL: gregorovae@szdc.cz
DATUM: 16.7.2018

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Brno**, poskytuje ve lhůtě dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) všem účastníkům zadávacího řízení dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s názvem

„Přibyslav rekonstrukce výpravní budovy“

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

Objekt E. 2.01.1 Pozemní stavby – stavební řešení – pol. č. 169 „Předsazený obklad atiky – systém nosný rošt, desky vysokotlaký laminát bez TI přiznané spáry – 74,88m²“ **a pol. č. 171** „Zavěšený vnější podhled – systém nosný rošt, desky vysokotlaký laminát bez TI, přiznané spáry D+M – 324,101m²

V projektové dokumentaci viz skladba S3 výkres E. 2.1-09 jsou tyto položky obkladu atiky a zavěšeného podhledu specifikovány jako vnější hliníkový lamelový podhled včetně nosného roštu, kdežto ve výkaze výměr jsou specifikovány viz výše uvedené desky z vysokotlakého laminátu.

Vzhledem k velkému nepochybnému cen těchto dvou rozdílných systémů se dotazujeme, jaký druh systému opláštění máme cenit?

Odpověď zadavatele:

U položek č.169 a 171 platí opláštění dle položky v rozpočtu tj. opláštění z desek z vysokotlakého laminátu včetně nosného roštu.

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr jsme nenašli položku dodávky a montáže epoxidového nátěru sklepních prostor, který je specifikován v PD viz skladba P1 např. výkres E. 2.1-09. Jedná se o místnosti OS 1 – 14 v 1PP, bude se tento nátěr realizovat? Pokud ano, prosíme o doplnění položky do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Úprava podlahy v suterénu v místnostech 0S2, 0S3, 0S5 – 0S14 bude provedena epoxidovým nátěrem včetně penetrace, který bude oceněn dle přiložených doplněných položek ve výkaze výměr (ve výkaze stavby v části rozpočtu označené D.2.01.1B).

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám - posun termínu lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

Zadavatel tímto posunuje termín lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek na **20.7.2018 v 10:00 hod.**

Příloha:

- výkaz výměr

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
(92)



Ing. Pavel Šprdílek

.....
Ing. Lubomír Krivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace