

Požadavky na dodávku a instalaci stožáru

- Stožár musí být kotven do země prostřednictvím hybridního kotevního přípravku.
- Celková výška stožáru nad zemí musí být 9m včetně osvětlení špičky.
- Připojení svítidla pro veřejné osvětlení musí být ve výšce 8m pod úhlem 5° od horizontu a průměru 60mm.
- Spodní průměr a síla stožáru musí vycházet ze statického výpočtu dle EN40, horní průměr stožáru musí být 76mm.
- Stožár musí být dimenzovaný pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I, kategorii terénu IV a hmotnost svítidla do 10kg.
- Statický výpočet provedený autorizovanou osobou musí být doložen jako součást nabídky.

Výškový systém Bpv  
Souřadnicový systém S-JTSK


ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 5/2021

2	Doplnění osvětlení přechodů pro chodce	16.8.2021	Ing. Puš	<i>Puš</i>
1	Zpracování připomínek VUŽ	15.6.2021	Ing. Puš	<i>Puš</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<b>Správa železnic, s.o.</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město kontaktní adresa: Správa železnic, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	Inženýrská činnost: <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 <b>www.metroprojekt.cz</b> <b>info@metroprojekt.cz</b>
-----------------------	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 <b>generální ředitel: Ing. David Krása</b> tel.: +420 296 154 105 <b>www.metroprojekt.cz</b> <b>info@metroprojekt.cz</b>		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Milan Bárta</b> tel.: +420 296 154 245 Specialista profese: <b>Ing. Karel Košar</b> Stupeň: <b>DSP + PDPS</b>	Podpis: <i>Bárta</i> Podpis: <i>K. Košar</i>	Název a účel díla: <b>"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"</b>
---	---	---

Zpracovatelský útvar: <b>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3</b> tel.: +420 267 094 111 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Martin Raibr</b> Odpovědný projektant: <b>Ing. Vladimír Puš</b>	 Podpis: <i>Raibr</i> Podpis: <i>Puš</i>	Název části díla: <b>Stavební část Inženýrské objekty Ostatní inženýrské objekty SO 07-74-02 Uprava VO, zast. Kladno město</b>	<b>D.2 D.2.1 D.2.1.5</b>
---	---	---	----------------------------------

Vypracoval: <b>Ing. Vladimír Puš</b> Kontroloval: <b>Ing. Karel Košar</b> Skart. znak: <b>V20/2042</b> Počet formátů: <b>3 xA4</b>	Podpis: <i>Puš</i> Podpis: <i>K. Košar</i> Datum: <b>05/2021</b> Měřtko: <b>-</b>	Název přílohy: <b>SPECIFIKACE STOŽÁRU P1 - P8</b> iČD: <b>19 7737 05 01 05 06</b>	Změna: <b>-</b> Číslo příl.: <b>6</b>
---	--	--	--