

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**Číslo stavby **1210**Název PS,SO : **ŽST Úvaly, osvětlení podchodu Pražská - Husova**

Číslo PS,SO

SO 9612

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 74**Silnoproud**

1	742HBC	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x6-10mm2) <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m	10,000
2	742HBA	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x2,5mm2) <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m	207,000
3	741BEP	Svítlidlo kompaktní do 2x42W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	3,000
4	741BEN	Svítlidlo kompaktní do 1x26W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	9,000
5	743EDF	Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2 s 4 - 5 sadami pojistkových lišt v provedení kompaktní pilíř <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	1,000
6	743EFB	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	1,000
7	743AKA	Rozvaděč venkovní pro napájení veřejného osvětlení do 6ks 3-f větví <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	1,000
8	747GAC	Zkušební provoz	hod	30,000
9	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
10	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000
11	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	88,000
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m	28,000