

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**Číslo
stavby **1210**Název PS,SO : **ŽST Úvaly, osvětlení přístupového chodníku**Číslo
PS,SO **SO 6102.1**

Tisk: 27.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 743 Silnoproudá zařízení

1	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje <i>viz. situace</i>	kus	4,000
2	743AEA	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W <i>viz. situace</i>	kus	4,000
3	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm ² , kabel silový izolace plastová <i>viz. situace</i>	m	90,000
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	kus	7,000
5	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ² <i>4 stožáry x 10m</i>	m	40,000
6	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm <i>4 stožáry x 3 znaky</i>	kus	12,000

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

7	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000
8	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000

Díl: 701 Zemní práce

9	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice <i>viz. situace</i>	km	0,100
10	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 <i>viz. situace</i>	m	80,000
11	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm <i>viz. situace</i>	m	80,000
12	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km <i>výkop. Zemina x 1,8 t/m³</i>	t	4,000
13	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km <i>obaly apod.</i>	t	0,100
14	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 <i>4 stož x 0,7m x 0,7m x 1,0 m hl</i>	m ³	1,960
15	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž <i>4 stož x 0,7m x 0,7m x 1,0 m hl</i>	m ³	1,960