



## ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ

**Akce:** Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

**Investor:** Správa železnic, státní organizace

**Stupeň:** DSP + PDSP

**Místo:** METROPROJEKT Praha a.s. (Argentinská 1621/36, Praha)

**Datum:** 30.4. 2021

**Přítomní:** Lukáš Dolejš, Milan Černohous, Vladimír Šetek, Tomáš Novák, Vlastimil Kubový, Milan Bárta, Jiří Němeček, David Ježek, Tomáš Binko, David Školník

Obsahem jednání bylo umístění spínací stanice v Dříně a vedení kabelové trasy 22kV z Dříně do ŽST Kladno.

P. Černohous předložil návrh umístění spínací stanice s vyznačením prostoru, který si chce ČEZd ponechat pro své záměry, tzn. navrhuje otočení a přesunutí stanice na konec pozemku 2875. Dále byl projektantovi nabízen pro umístění stanice pozemek p.č. 2876/2. Na pozemek 2872/6 požaduje ČEZd umístit pouze příjezdovou komunikaci.

Dále ČEZd požaduje vést kabelovou trasu SŽ 22kV po pozemku p.č. 2874/4 a vymístit ho z pozemku p.č. 2875. Obecně při souběhu trasy SŽ s trasou ČEZd je požadováno vedení kabelové trasy ve vzdálenosti 1m od ochranného pásma kabelu ČEZd.

Takto navrhované umístění spínací stanice je v kolizi s vodovodem DN300, průmyslovým vodovodem DN700, dále pak s kabelovým vedením ČEZd 22kV, kabelovým vedením Teplárna Kladno (dříve Alpig) 35kV + ovládací kabel. Při tomto umístění není možné trubní síť přeložit.

Bylo dohodnuto, že projektant umístí spínací stanici mimo ochranné pásmo vodovodu (v případě vodovodu DN 700 se jedná o vzdálenost 2,5m od vnějšího povrchu roury, v případě vodovodu DN300 pak o vzdálenost 1,5m od vnějšího povrchu roury). Kabelová trasa vedení 22kV a 35kV včetně ovládacího kabelu bude přeložena za spínací stanici do pozemku p.č. 2875. Pro stavbu nelze využít pozemek p.č. 2876/2, protože tento pozemek není zahrnut v platném územním rozhodnutí stavby „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“.

Kabelová trasa SŽ 22kV nelze vést v pozemku p.č. 2874/4 z důvodu platného ÚR. Projektant navrhuje vést tuto trasu po pozemku p.č. 2875 podél hranice s pozemkem p.č. 2874/4.

Požadavek vedení trasy SŽ v souběhu s vedením ČEZd ve vzdálenosti 1m od ochranného pásma nelze v celém rozsahu pokládky vyhovět, na trase procházíme v omezených prostorových poměrech.

**Závěr:** projektant dle uvedených zásad umístí spínací stanici a kabelovou trasu SŽ a zašle p Černohousovi (ČEZd) k vyjádření. Následně bude uskutečněná on-line schůzka, kde bude návrh dořešen.

Zapsal: M. Bárta