



ZÁPIS pozemní objekty VB v ŽST Kladno

Akce: Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Investor: Správa železnic, státní organizace

Stupeň: DSP + PDSP

Místo: METROPROJEKT Praha a.s. (Argentinská 1621/36, Praha)

Datum: 10. 5. 2021

Přítomní: viz prezenční listina

SO 06-40-02 Úprava výpravní budovy, ŽST Kladno – interiér VB

Oproti původním požadavkům OŘ na realizaci přípravy pro WC ve všech pronajímatelných jednotkách v 1NP, souhlasí OŘ s využíváním veřejných záchodků v 1PP pro nájemníky v 1NP. Nájemníci potravinářského provozu musejí mít záchody uzamykatelné, určené pouze pro ně. Projektant upozornil, že v místnostech č. 107 a 108 (předpoklad provozovna pro ohřev potravin) je příprava pro WC navržena.

OŘ požaduje přípravu pro jídelní a pitný automat umístit mimo halu. Projektant navrhl umístění do místnosti 105 s přístupem z haly. Ing. Němeček a případně Ing. Rous zkontaktují pí. Losovou za účelem umístění přípravy.

V místnosti č. 105 počítá OŘ s využitím pro nájemce Relay.

OŘ požaduje s vybavením (podhledy, finální krytiny) ve všech pronajímatelných jednotkách. Projektant má navrženo v 2NP, v 1NP prověří, případně doplní.

Interiér:

Projektant předložil vizualizaci prostorů odjezdové haly se zapracovanými požadavky z porady z 15.4. Do další porady byl vznesen požadavek na zapracování a předložení vizualizací s dalšími barevnými kombinacemi podlahy v hale. Motiv dlažby byl odsouhlasen.

Dále bylo požadováno:

- Reklamní panel otočit půdorysně o 30°, tak aby byla jedna stěna panelu rovnoběžná se stěnou pronajímatelných jednotek.
- Ve vizualizacích upravit sedáky dle zaslaného podkladu Ing. Průchy (není bezpodmínečně nutné).
- Prověřit možnost rozšíření vstupních automatických dveří na 1m.
- Do rozpočtu uvést akustické prvky v různých průměrech (alespoň tři velikosti).
- Okna budou otevíratelná pouze obsluhou při jejich čištění, klíčky oken budou vyjímatelné otvory překryty rozetou.
- Obecně v projektu dořešit detaily, které by mohli vést k vícepracem.

Další porada byla svolána za účasti projektanta, O6 a SSZ na 19.5.2021 ve 13:00.

Sestavil: Ing. Milan Bárta

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných připomínek (elektronickou poštou) do 5 dnů po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.

**„Modernizace trati Kladno (vč.) – Kladno-Ostrovec (vč.)“
DSP + PDPS**

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 10. 5. 2021 v 10:00
v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská
1621/36 – porada přes MS Teams

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: SO 06-40-02 Úprava výpravní budovy, ŽST Kladno

jméno	organizace	telefon / email	podpis
Lucie Krotilová	SSZ	krotiloval@spravazeleznic.cz	Teams
Jiří Němeček	SŽ, SSZ	NemecekJi@spravazeleznic.cz 607 112 723	Teams
Tomáš Průcha	SŽ O6	pruchat@spravazeleznic.cz	Teams
Jaroslava Marcelová	SŽ OŘ OoČ	marcelova@spravazeleznic.cz	Teams
Milan Bárta	Metroprojekt	barta@metroprojekt.cz 602 283 953	Teams
Miroslav Rous	Metroprojekt	Rous@metroprojekt.cz	Teams