



ZÁPIS projednání rozpracovanosti zastřešení nástupišť

Akce: Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Investor: Správa železnic, státní organizace

Stupeň: DSP + PDSP

Místo: METROPROJEKT Praha a.s. (Argentinská 1621/36, Praha)

Datum: 6. 5. 2021

Přítomní: viz prezenční listina

K předložené dokumentaci byly vzneseny SSZ následující požadavky:

ŽST Kladno:

- Výtahová šachta bude zasklena až k podhledu, skladba skel bude upravena.
- Větrací otvory výtahových šachet budou přesunuty ze strany od kolejiště na opačnou stranu ke schodišti.
- Do výkresu doplnit ovládací panel výtahu, který bude umístěn v zasklení výtahové šachty.
- Pro doložení koordinace doplnit do výkresů zastřešení zábradlí podchodu.
- Zábradlí výšky 1,1m kolem výtahové šachty vypustit a nahradit nízkým soklovým „zábradlím“ kolem celé výtahové šachty, které zajistí ochranu proti nárazu čistícího stroje do výtahové šachty.
- Ke sklu tvořící opláštění šachty doplnit parametry, aby sklo plnilo i funkci zábradlí.
- V projektu specifikovat uchycení prvků informačního a orientačního systému. Bude uvedeno v architektonické části C.3.

Kladno město:

- Vznese připomínka k navrženému svislému svodu odvodňující chodníky na silničním mostu. Požadavkem je vedení odvodnění svisle dolů za sloupy mostu tak, aby se neuplatnily při pohledu z nástupiště. Cílem je, pokud možno minimalizovat kolena a směrové lomy.
Projektant navrhnul svod mezi sloupy, tato je dle názoru projektanta nejméně kolizní vůči pohybu cestujících na nástupišti. Projektant prověří možnost minimalizace kolen ve svodu.

Kladno Ostrovec:

Byl vysvětlen systém kotvení skel a odvodnění zastřešení. K projednávanému nebyly vzneseny další připomínky.

Termín odevzdání čistopisu dokumentace investorovi je 29.5., připomínky k zastřešení a mostních objektů budou od GR O13 a O6 předloženy do 17.5.

Zapsal: Pavel Tomšů, Ing. Milan Bárta

**„Modernizace trati Kladno (vč.) – Kladno-Ostrovec (vč.)“
DSP + PDPS**

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 6. 5. 2021 v 14:00
v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská
1621/36 – porada přes MS Teams

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Projednání řešení zastřešení nástupišť

jméno	organizace	telefon / email	podpis
Jiří Němeček	SŽ, SSZ	NemecekJi@spravazeleznic.cz 607 112 723	Teams
Lucie Krotilová	SSZ	krotiloval@spravazeleznic.cz 607 204 296	Teams
Lenka Seidlová	SŽ GŘ 06	seidlova@spravazeleznic.cz 606 708 805	Teams
Ivo Jauris	SŽ GŘ 13	jauris@spravazeleznic.cz 724 776 077	Teams
František Trčka	Obermeyer, Helika a.s.	frantisek.trcka@obermeyer.cz 604 914 189	Teams
Pavel Tomšů	Obermeyer, Helika a.s.	pavel.tomsu@obermeyer.cz 603 264 072	Teams
Milan Bárta	Metroprojekt	barta@metroprojekt.cz 602 283 953	Teams
Martin Duran	Metroprojekt	duran@metroprojekt.cz	Teams