

zásyp v aktivní zóně komunikace
nenamrzavým materiálem
např. štěrkopísek nebo drcené kamenivo

zásyp pod aktiv. zónou komunikace

výstražná folie

hutněný obsyp potrubí pískem

kovový signální vodič

pískové/štěrkopískové lože

potrubí PE d110/d63/d50/d40

pažení

š = širka prac. prostoru
š = OD + 0,4m; min. 0,8m

širka výkopu vč. pažení

V EXTRAVILÁNU: $H > 1,5 \text{ m}$
 V INTRAVILÁNU: $H > 1,3 \text{ m}$
 (EVENT. 0,7 m V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH
 ČI MÍSTECH SE SILNÝMI OTŘESY)

Hĺbka rýhy H	Zapažená rýha Š
$1,00\text{m} \leq H \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < H \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$H > 4,00\text{m}$	1,0m

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

PAŽENÍ HNANÉ, LYŽINOVÉ (KLUZNICOVÉ), PAŽÍCÍ RÁMY, ROUBÍČÍ KLECE,
ROUBÍČÍ ŠTÍTY A BERANĚNÉ PAŽENÍ SE POUŽÍVAJÍ JEN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPÁDECH.

Změna:	Název změny:		Datum:	Provedl:		Podpis:			
Investor:						Kontaktní adresa:			
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dlážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město						SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz								Souprava číslo:	
Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P			Název a účel díla: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC Dokumentace pro stavební povolení						
Zpracovatelský útvar: S 80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Podpis:  Ing: Jakub HUML			Název části díla: Stavební část SO 08 PŘÍPOJKA VODOVODU					E E8	
Odpovědný projektant: Podpis:  Ing. Lucie BURDOVÁ Vypracoval: Podpis:  Ing. Lucie BURDOVÁ Skart. znak: V20/2039 Datum: 1/2018			Název dokumentu: Vzorový řez uložení potrubí					Změna: - Číslo příl.: 006	
Počet formátů: 3xA4	Měřítko: -	IČD :	17	7269	002	05	08	00	