

Váš dopis Č.j.: 55-3081/2016-Kle
Ze dne:
Číslo jednací: O17010001425
Vyřizuje: Bc. Petr Tomíček
Tel.: +420 387 761 407
Fax: +420 387 761 225
E-mail: petr.tomicek@cevak.cz
Datum: 06. leden 2017

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladana Čížková
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
Nové Město, Praha 2
120 00 Praha 2

Hrdějovice, parc.č. 177/1, 177/4, 177/5, 177/6 a další - Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS (SŽDC) České Budějovice a OR Plzeň (zákres sítě, územní řízení a stavební řízení)

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 186 00 Nové Město

V obci Hrdějovice společnost ČEVAK a.s. neprovozuje síť pro veřejnou potřebu. Obcí Hrdějovice v ul. Nemanická, ale prochází výtlačný vodovodní řad Li 400 a kanalizační sběrač BE 600, který je veden z Českých Budějovic na ČOV v Hrdějovicích.

Členění stavby:

SO 00 Přípravné práce včetně demolic
SO 01 Provozní budova OR Plzeň
SO 02 Servis – dílny HZS
SO 03 Služebna HZS
SO 04 Kanceláře HZS
SO 05 Přístřešek pro techniku
SO 06 Areálové plochy

SO 07 Oplocení
SO 08 Přípojka vody
SO 09 Přípojka kanalizace
SO 10 Napojení na datovou síť
SO 11 Náhradní zdroj
SO 12 Čerpací jímka

Předložená dokumentace - rekonstrukce objektů (areálu) pro přemístění HZS se dotýká zájmů naší společnosti pouze u SO 08 – Přípojka vody. Ostatní SO se nedotýkají zájmů naší společnosti.

K SO 08 (nově navržené přípojce vody DN 100) stanovujeme následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítě provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Psohlavec Ivo, tel. 602 491 312, ivo.psohlavec@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pro prostorové uspořádání sítě technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – u vodovodu Jiří Jurásek, tel. 724 830 131, u kanalizace Vlastimil Ficenec, tel. 602 643 522.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Upozornění: Stávající vodovodní přípojka řešeného areálu je napojena na vodovod DN 150 v Nemanické ulici, který je v majetku obce Hrdějovice. Tento vodovod DN 150 není provozován společností ČEVAK a.s.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (123)

Přílohy: Mapa_O17010001425 (1:2000) a projektová dokumentace zpět

