



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn. 14065/2018-SŽDC-SSZ – ÚT2/Slá
 Ze dne 14. 3. 2018
 Naše zn. 23180/2018-SŽDC-GR-O15
 Vyřizuje Ing. Vanda Šimánková
 Telefon 972 244 561
 Mobil 725 813 615
 E-mail simankova@szdc.cz
 Datum 28. března 2018

SŽDC s.o.
 Stavební správa západ
 Ing. Jaroslav Sláma
 Sokolovská 278/1955
 190 00 Praha 9



„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č.Budějovice a provozní budova SŽDC“ – vyjádření odboru provozuschopnosti k DSP

Sdělujeme, že k předložené dokumentaci pro stavební povolení akce „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č.Budějovice a provozní budova SŽDC“, kterou zpracovala společnost METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem I.P. Pavlova 2, 120 00 Praha 2, má odbor provozuschopnosti z hlediska náplně své činnosti následující připomínky:

Všeobecné připomínky

(zpracovala Ing. Šimánková, tel. 972 244 561, simankova@szdc.cz)

- upozorňujeme, že v části A. *Průvodní zpráva*, v článku A10 na str. 12 je chybně uveden vlastník pozemku parc.č. 177/1, k.ú. Hrdějovice – správně má být ČR, právo hospodařit SŽDC (ne vlastník ČD, a.s.);
- v předané dokumentaci, která byla zaslána v digitální podobě, zcela chybí část C - jde jen o nedopatření? K každému případě musí být část C včetně koordinační situace součástí dokumentace.
- v předané dokumentaci dále chybí některé další části – např. v SO 06 chybí SO 06.3 a SO 06.6.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(zpracoval Ing. Zelinka, tel. 724 076 530, zelinka@szdc.cz)

1. Ochrana přírody a krajiny

- Bez připomínek.

Bulant

2. Voda a vodní hospodářství

- K oblasti ochrany vod požadujeme vypracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) tak, jak je stanoveno §39 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, pro místa vyjma ochranných pásem vod.

Baláková 602532676

3. Odpady a odpadové hospodářství

Problematika odpadů je uvedena v Souhrnné technické zprávě B., v podčásti B.1.5 Příprava pro výstavbu písm. e) likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu). Nesouhlasíme s textem: „Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech třídít a odvážet na investorem určené skládky a místa“. Za nakládání s vyprodukovanými odpady v průběhu stavby nese odpovědnost zhotovitel stavby, který bude původcem odpadu a zajistí plnění povinností vyplývajících z § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V přehledu prováděcích vyhlášek není uvedena vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme uvést požadavek vycházející z vydané Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady (Příloha č. 4), aby zhotovitel stavby jako původce odpadu zajistil zpracování dokumentace o nakládání s odpady (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“) s ohledem na finanční náklady stavby dle níže uvedeného rozsahu:

„Požadavek na zpracování a předložení dokumentace o nakládání s odpady

Závěrečná zpráva o nakládání s odpady - stavba nad 20 mil Kč (koridorové a ostatní stavby) bude obsahovat textovou a přílohovou část dle níže uvedeného obsahu:

1. Textová část:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“
- datum zpracování zprávy
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve stavebním deníku
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, vážní listky, průvodní listiny apod.)
- seznam všech příloh

2. Přílohová část:

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady
- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních požadavků
- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma)
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebních objektů a provozních souborů korespondující s fakturací
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter stavby

Prohlášení o nakládání s odpady - stavba do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže uvedené údaje:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení
- datum zpracování prohlášení
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů.

Zhotovitel předá vyhotovenou dokumentaci o nakládání s odpady určenému zástupci SŽDC při ukončení stavby.

V textu je uveden již neplatný zákon č. 20/66 Sb. a zákon č. 138/173 Sb. Požadujeme uvést platné právní předpisy, kterými se musí řídit zhotovitel stavby.

4. Ochrana ovzduší

- Bez připomínek..

5. Hluk a vibrace

- Bez připomínek.

S pozdravem



Ing. Marcela Pernicová
ředitelka odboru provozuschopnosti



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

PAVEL PAVEL

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 22750/2018-SZDC-GR-O14

Vyřizuje: Richard Kolář

Telefon: 972 244 342

Mobil: 724 681 660

E-mail: kolarr@szdc.cz

Datum: 27.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolopvská 278/1955

190 00 Praha 9

Elektronicky:

Slama@szdc.cz

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
Stavební správa západ	
Došlo dne:	5. 04. 2018
Č. j.:	

342 5337/18

UT2

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS České Budějovice a provozní budova SZDC“
souhrnné stanovisko O14

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky k zaslané projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemá připomínky.

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 14065/2018-SŽDC-SSZ-UT2/Slá

Zde dne: 14.3.2018

Naše zn.: 22366/2018-SŽDC-GR-O12

Vyřizuje: Ing. Jan Louženský

Telefon: 972 544 542

Mobil: 602 435 699

E-mail: louzensky@szdc.cz

Datum: 27.3.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/19551

190 00 PRAHA 9

3425-64/78

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
Stavební správa západ	
Došlo dne:	5. 04. 2018
Č. j.:	

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“, souhrnné vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

K předložené dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“ nemá úsek řízení provozu žádné připomínky.

Ing. Josef Hendrych
 náměstek generálního ředitele
 pro řízení provozu



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 14065/2018-SŽDC-SSZ-UT2/Slá

Zde dne: 14. 3. 2018

Naše zn.: 22668/2018-SŽDC-GR-O6

Vyřizuje: Ing. arch. Pavel Andršt

Telefon: 972 244 493

Mobil: 724 951 970

E-mail: andrst@szdc.cz

Datum: 26. 3. 2018

SŽDC, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

339 145718

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Došlo
Stavební správa západ	1
Došlo dne: 29. 03. 2018	1
Č. j.	

Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC – stanoviště O6

K předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“, máme z hlediska technického řešení následující stanovisko:

K Souhrnné části:

- Obecně uvádíme, že obdobné stavby jsou stavebními úřady považovány za stavbu dráhy, nikoliv stavbu na dráze (naposledy byla takto zařazena stavba Rekonstrukce areálu HZS Přerov). Konstatujeme ale, že posouzení této klasifikace je v kompetenci příslušného stavebního úřadu (pouze upozorňujeme, že dle Stavebního zákona se v případě rozdílných názorů obecního a speciálního stavebního úřadu považuje za směrodatné stanovisko speciálního stavebního úřadu). Upozorňujeme, že zařazení stavby jako stavby dráhy nebo stavby na dráze ovlivňuje obsah a strukturu projektové dokumentace.
- Na straně 14 Souhrnné technické zprávy je popsáno, že SO 08 Přípojka vody je z hlediska legislativy opravou ve stávající trase. Upozorňujeme, že je podstatné, podle jaké legislativy je tato skutečnost hodnocena, protože se od toho odvíjí možnost financování stavebního objektu z investičních prostředků. Doporučujeme text upravit – domníváme se, že jde o rekonstrukci ve stávající trase, protože stavbou dojde k technickému zhodnocení stávající přípojky.
- Upozorňujeme, že v předložené dokumentaci nejsou v části C zařazeny žádné situace.
- Upozorňujeme, že součástí předložené projektové dokumentace nejsou výkazy výměr a další náležitosti potřebné pro zadání zhotovení stavby (tzn. v rozsahu vyžadovaném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Vzhledem ke skutečnosti vyplývající ze souhrnných částí, že oproti předchozímu stupni dokumentace nedošlo k podstatné změně řešení (s výjimkou návrhu způsobu založení jednoho objektu), nemáme k technickému řešení stavby žádné podrobnější připomínky. Nedoložená nákladová část není předmětem tohoto stanoviska.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel odboru přípravy staveb



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 14065/2018-SŽDC-SSZ-UT2/Sl

Ze dne: 14. 3. 2018

Naše zn.: 22407/2018-SŽDC-GŘ-O24

Vyřizuje: Ing. Ondřej Plocek

Telefon: 972 322 491

Mobil: 727 827 268

E-mail: plocek@szdc.cz

Datum: 23. 3. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

v kopii e-mailem: slama@szdc.cz

339140/18

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Dočet
Stavební správa západ		Iskř
Došlo dne:	29. 03. 2018	1
Č. j.:		1

“Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č.Budějovice a provozní budova SŽDC“

UT2

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané projektové dokumentaci (DSP) výše uvedené stavby zasílá níže uvedenou připomínku:

SO 011 Náhradní zdroj

Doporučujeme v projektové dokumentaci určit správce zařízení, aby bylo zřejmé, kdo bude zodpovědný za údržbu nouzového zdroje, dále za kvalitu a dostatečného množství pohonných hmot. (OŘ Plzeň, HZS). (zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491)

Ing. Jaromír Hrubý

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky