

Váš dopis zn./ze dne

Číslo jednací 3833/2018-0

Datum 28.3.2018

Vyřizuje

Tel.

e-mail

Ing. Miroslav Vondruš

+ 420 724 342 974

miroslav.vondrus@cdt.cz

Věc: Vyjádření k akci Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č.Budějovice a provozní budova SŽDC – projekt

K předložené dokumentaci máme tyto připomínky:

Obecně:

- V rámci projektu musí být řešena dodávka IP telefonů včetně licencí, dále napojení na centrální části na ATÚ Nemanice. Budou použity samostatné aktivní prvky (switche s PoE) pro připojení IP telefonů. V dílenských prostorách doporučujeme použití analogových telefonů, připojených prostřednictvím IP/analog gateway.
- Technologická zařízení (IP kamery apod.) budou připojeny na samostatných aktivních prvcích technologické datové sítě (TechLan), podle potřeby těchto zařízení vybavených rovněž PoE.
- Uživatelské počítače budou připojeny prostřednictvím samostatných aktivních prvků uživatelské datové sítě (UAS).
- Veškeré aktivní a pasivní komponenty musí vyhovovat směrnicím a podmínkám pro připojení do datové sítě SŽDC. Projekt musí obsahovat schematické propojení aktivních prvků včetně připojení na páteřní a centrální prvky na ATÚ Nemanice. Ve výkresech obsazení skříní musí být zřejmé k jakému účelu příslušný aktivní prvek slouží. V rámci projektu musí být řešena konfigurace prvků a začlenění do systémů SŽDC. Instalované prvky Wifi musí být připojeny prostřednictvím kontroleru SŽDC s příslušnými licencemi.
- Propojovací kabely mezi objekty budou zakončeny v příslušném racku na rozpojovacích páscích (Krone) a převedeny na telefonní patch panel. Do projektu doplnit schematický výkres místní kabelizace včetně typů kabelů a schematický výkres optického připojení na ATÚ Nemanice
- Doplnit schematický výkres napájení racků v objektech včetně uzemnění a přepětových ochran

- V objektech, kde je požadováno ozvučení (SO 02, SO 03) budou umístěny linkové rozhlasové zesilovače

SO 01 Provozní budova SŽDC Slaboproud

Doporučujeme navýšit počet pevných datových zásuvek v místnosti 221 (zasedací místnost).

SO 03 Služebna HZS Slaboproud

V TZ na straně 2, odst.5 je uvedeno umístění racku v m.č.102 - technická místnost, dle výkresů je v m.č.105 – sklad oděvů.

SO 04 Kanceláře HZS Slaboproud

Ve výkresu uveden TCEKEZE 20P0,8. Ve skutečnosti se jedná o kabel TCEKEZE 20XN0,8.

V přílohách 003 a 004 je chybně uvedeno číslo SO v názvu části souboru.

- V rámci realizace stavby je nutné zachování provozuschopnosti stávajícího komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC,s.o.-TÚDC a ČD-T,a.s. včetně dodržení všeobecných podmínek SŽDC,s.o.-TÚDC a ČD-T,a.s. viz.příloha, nutný dozor ČD-T,a.s.-SKS včetně vytýčení podzemního komunikačního vedení min.14 dní před zahájením prací - ČD-T,a.s. SKS p.Chrenka (kontaktní tel.602749522; 972 544 475). K PD stavby je nutné vyžádání si písemného stanoviska zejména k řešení případných úprav stávajícího komunikačního vedení či nepotřebnosti vedení ukončeného ve stávajících objektech z důvodů vyvolaných stavbou od správce vedení SŽDC,s.o.-TÚDC Ing.Cinádr Stanislav (kontaktní tel. 972544621, 602551856, e-mail : stanislav.cinadr@tudc) bez tohoto písemného vyjádření je nepřipustná jakákoliv manipulace s vedením a zařízením včetně zemních prací či používání mechanizace nad 3,5t v ochranném pásmu stávajícího podzemního komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC,s.o.-TÚDC a ČD-T,a.s. K případnému technicko-technologickému řešení přeložky či mechanické ochrany vedení ČD-T,a.s. z důvodů vyvolaných stavbou je nutné vyžádání si písemného stanoviska od p.Horký Jiří kontaktní tel.210021652, 722069066, e-mail : jiri.horky@cdt.cz .

Přílohy:

Všeobecné podmínky SŽDC-TÚDC 2016

Podmínky-stav.činnost v blízkosti sítí ČD-T

Vedení SŽDC a ČD-T objekt SŽDC a HZS

S pozdravem


ČD-Telematika
ČD - Telematika a.s.
 Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
 DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 555
 cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

122

Ing. Miroslav Vondruš
 Odbor Výstavba
 Vedoucí skupiny Č.Budějovice