

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: /2018-SSZ-Pok

Vyřizuje: Ing. Petr Pokorný

Telefon: 972 522 504

Mobil: 725 797 058

E-mail: PokornyP@szdc.cz

Datum: 26.03.2018

Ing. Pavel Pavel

- interní sdělení

**Připomínky k DSP „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SZDC“ v oblasti vlivu na životní prostředí****Obecně:**

- V textu všech zpráv respektujte aktuální terminologii vyplývající z Výnosu č. 1 ke směrnici GŘ 11/2006 účinného od 1.11.2017. Dříve používaný pojem „Projekt (P)“ je nově nahrazen pojmem „Dokumentace pro stavební povolení (DSP)“.

**B.1.5. Příprava na výstavbu**

d) likvidace porostů (přesazení, kácení, zužitkování) - odkažte na část B.005 Dendrologický průzkum

e) likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu)

- zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví a zákon č.138/73 Sb. o vodách již byly nahrazeny novými předpisy – opravte.

- odkažte na část „E.0 SO 00 Demolice a předstihové objekty“, která podrobně řeší nakládání s odpady

**B.3. Vliv stavby na životní prostředí**

Zpracovaná kapitola je neúplná. Text rozšiřte, aby svým rozsahem odpovídal obdobné části z předchozího stupně - PD = DUR z 02/2017 (verze vzniklá po zpracování připomínek SSZ – OŽP ze dne 24.01.2017).

**E.0 SO 00 Demolice a předstihové objekty – Technická zpráva****6. Materiály s výskytem azbestu**

Odkážete na *Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi* (MŽP Praha, leden 2008) a současně uveďte, kde lze v DSP nalézt zmiňovaný zápis o prohlídce, během níž byly vymezeny části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady – zejm. azbest (viz příloha č. 4 *Metodického návodu*).

**7. Nakládání s odpady ze stavební činnosti**

Do stávající tabulky s jednotlivými odpady doplňte ke každému katalogovému číslu předpokládané množství odpadu, které bude korespondovat s částí výkaz výměr.

Pro jednotlivé druhy odpadů navrhnete příslušná zařízení pro nakládání s odpady – skládky, spalovny, recyklační střediska a uveďte jejich kilometrickou vzdálenost od místa stavby.

*Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě – doplňte následující směrnice SZDC:*

- č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem (akt. znění č. j.: 45731/2012-ONVZ/1 účinné od 7. 1. 2013)
- č. 96 pro nakládání s odpady (č. j.: S 1983/2012-OP (aktuálně ve znění změn č. 1 až 5)

**10. ochrana životního prostředí při výstavbě**

- odkažte na samostatnou část B.3 Vliv stavby na životní prostředí

*Závěrečná zpráva o nakládání s odpady*

Uved'te, že zhotovitel stavby je povinen v souladu se směrnicí č. 96 pro nakládání s odpady zpracovat za účelem pozdějšího vydání kolaudačního souhlasu Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady a tuto předat zástupci investora. Zpráva musí svou strukturou odpovídat příloze č. 4 výše uvedené směrnice.

## F. Zásady organizace výstavby

### 1.6.4 Odpadové hospodářství -

#### e) likvidace škodlivých odpadů

- zákon č.20/66 Sb. o péči o zdraví a zákon č.138/73 Sb. o vodách již byly nahrazeny novými předpisy – opravte.
- odkážte na část „E.0 SO 00 Demolice a předstihové objekty“, která podrobně řeší nakládání s odpady

### 1.9 Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod

#### Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy

- zákon č. 483/2008 Sb., na která odkazujete, je novela dnes již neplatného zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší – číslo předpisu opravte.

Telefonické kontakty – doplňte následující orgány:

- Správce vodního toku
- Policie ČR
- Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod

## Obecně:

Příslušné části DSP se zpracovanými připomínkami zašlete v elektronické podobě zpracovateli tohoto dokumentu ke kontrole ještě před termínem konferenčního projednání připomínek.

## Na vědomí:

- Ing. arch. Hana Vermachová – HIP, METROPROJEKT Praha a. s., [vermachova@metroprojekt.cz](mailto:vermachova@metroprojekt.cz)



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

## Výnos č. 1 k Směrnici GŘ č. 11/2006

Číslo jednací : 42588/2017-SŽDC-GŘ-O6  
Věc : Výnos č. 1 k Směrnici GŘ č. 11/2006  
Počet listů : 2  
Počet příloh : 0  
Poč. listů příl. : 0  
Zpracovatel : Ing. arch. Pavel Andršt  
Tel. : 724 951 970  
Fax : -  
E-mail : andrst@szdc.cz

SŽDC, Stavební správa západ  
SŽDC, Stavební správa východ  
GŘ SŽDC: O6, O7, O12, O13,  
O14, O15, O24, O26, O28, O29,  
O30  
všem OŘ, SON  
TÚDC

### A.

#### Úvodní ustanovení

Na základě požadavku Ministerstva dopravy definovaného v dopise č.j. 45/2017-910-IZD/1 ze dne 29. 3. 2017 o sblížení procesu přípravy staveb podřízených organizací se tímto výnosem mění názvy jednotlivých stupňů dokumentací staveb definovaných ve Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (dále jen Směrnice).

### B.

#### Změny názvů stupňů dokumentací

Pojem „Přípravná dokumentace (PD)“ se v rámci celé Směrnice nahrazuje pojmem „**Dokumentace pro územní řízení (DUR)**“.

Pojem „Projekt (P)“ zpracovávaný v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb. se v rámci celé Směrnice nahrazuje pojmem „**Dokumentace pro stavební povolení (DSP)**“.



Pojem „Projektové souhrnné řešení (PSŘ)“ se v rámci celé Směrnice ruší bez náhrady, včetně přílohy č. 3 Směrnice.

Pojem „Dopracování projektového souhrnného řešení (DPSŘ)“ se v rámci celé Směrnice nahrazuje pojmem „**Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**“. Nadále se tato dokumentace bude používat zejména pro technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. jedná se o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby.

Rozsah a obsah jednotlivých stupňů dokumentací definovaných v rámci přílohy 1, 2 a 4 Směrnice se nemění.

#### C.

##### **Postup při zadávání prvního stupně dokumentace**

U staveb, kde je Směrnicí upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č. V-2/2012, v platném znění, požadováno zpracování Záměru projektu (ZP), je nutno respektovat požadavek Ministerstva dopravy, že práce na zpracování prvního stupně dokumentace, kterým je zpravidla DUR, mohou být zahájeny až po schválení ZP v Centrální komisi Ministerstva dopravy

#### D.

##### **Účinnost**

Tento výnos je účinný ode dne vydání. U dokumentací staveb, u kterých bude vypsáno výběrové řízení na jejich zhotovení do 31. 12. 2017, je možno postupovat podle stávajících pravidel. Konec platnosti tohoto výnosu je stanoven k datu vydání novely Směrnice nebo k datu účinnosti novelizace vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb.

#### E.

##### **Závěrečná ustanovení**

S tímto výnosem seznámte všechny zaměstnance zabývající se zpracováním zadávacích dokumentací v rámci přípravy staveb, projednáváním dokumentací staveb, připomínkovým řízením dokumentací staveb a schvalováním dokumentací staveb.

V Praze dne 1. 11. 2017

Ing. Pavel Surý, v. r.  
generální ředitel