

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 27721/2018-SŽDC-OR PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0

VYŘIZUJE: Kateřina Stradiot

TEL.: 972 224 811

FAX: 972 224 802

E-MAIL: Stradiot@szdc.cz

DATUM: 27. 7. 2018

Věc: Dodatečná informace č. 5 na zakázku „Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)“

Na základě vzneseného dotazu od uchazeče na výše uvedenou veřejnou zakázku k pokynům pro dodavatele včetně všech příloh pod č. j. 23564/2018-SŽDC-OR PHA-910 ze dne 19. 6. 2018 dochází k níže uvedeným změnám:


Dotaz č. 1:

V objektu SO 01-36-01 je v TZ na straně č. 1 zmíněno, že bude osazen nový rozvaděč ROV4 + nová osv. věž OV4. Na výkresu 3.2. Přehledové schéma napájení není osvětlovací věž 4 zakreslena a chybí i ve výkaze výměr. Dále není zakreslen ani rozvaděč ROV4 a taktéž chybí ve výkaze výměr. Prosíme o objasnění a případné doplnění specifikace ROV4 a OV4.

Odpověď:

V Technické zprávě SO 01-36-01 byl údaj „- nový rozvaděč osvětlení ROV4 + nová osv. věž OV4“ vložen omylem. Uvedený údaj není a nebude součástí díla v souladu s ostatními částmi dokumentace.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace k podání nabídky zůstávají v platnosti.


Milan Piša

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(912)