



## Městský úřad Litoměřice

odbor územního rozvoje

Vaše značka: L-ČL 2020

Ze dne: 25.03.2020

Sp. zn.:

č. j.: MULTM/0019909/20/ROZ/VBI

Vyřizuje: Václav Blecha

Telefon: +420 416 916 163

Fax: +420 416 916 211

E-mail: vaclav.blecha@litomerice.cz

Strabag Rail, a.s.

Ing. David Rúža

Železničářská 1385/29

40003 Ústí nad Labem

- Střekov

Litoměřice 30.03.2020

### Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa, vyjádření ke stavebnímu povolení

Dobrý den pane Rúžo,

dne 25.03.2020 jsme od Vás obdrželi písemnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení ve vztahu k uložení veřejného osvětlení (VO), dešťové kanalizace (DK) a úpravu dotčených povrchů pozemků v majetku města Litoměřice, nebo jiných veřejných prostranství (VP).

#### Jako majetkový správce VO, DK a VP Vám sdělujeme:

ve Vašem zájmovém území **je uloženo** VO a DK. Vzhledem k doplnění Vaší kolegyně A. Chmelíkové, že půjde o provádění prací maximálně 10 m na každou stranu od kolejiště a s přihlédnutím na obrovský rozsah prací, které budou mimo oblast Litoměřic, trváme na našem stanovisku, že níže uvedené podmínky budou řešené vždy 14 dnů před samotnou realizací daného úseku v Litoměřicích.

S provedením stavby souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek výdy pro daný úsek, kde budou práce prováděné (14 dnů předem):

- před započítím prací zhotovitel, případně investor zajistí vyjádření a vytýčení VO od správce sítě TSM Litoměřice, p. Petr Kurc tel. 724 549 335,
- v případě zásahu do ochranného pásma 1 m od vedení VO nebo DK, křížení či jeho odkrytí bude vyzván p. Petr Kurc tel. 724 549 335 nebo p. Václav Blecha tel. 734 783 310, kteří určí další technologický postup,
- bez povolení majetkového správce je zakázané měnit umístění VO a DK,
- před záhozem p. Kurc nebo p. Blecha písemně potvrdí neporušení VO a DK,

## **Jako majetkový správce místních komunikací Vám sdělujeme:**

s provedením stavby souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- zhotovitel uzavře s Městem Litoměřice, OÚR, pí Kuchařová Jana 416 916 166 Dohodu o technologických podmínkách, dle kterých upraví porušený kryt komunikace a chodníku,
- v případě zásahu do komunikace, kde je stávající bezbariérový přístup budou obruby zapuštěné s plynulým přechodem ze stávající výšky na bezbariérovou výšku 0-20 mm (nebudou tedy sklopené), to samé platí v případě vybudování nového,
- sklon chodníku bude dle platných nařízení (max. 1:12),
- vrchní kryt chodníku bude dán do původního stavu, nebo dle Dohody o technologických podmínkách,
- spáry mezi zapuštěnými obrubníky budou vyplněné betonovou mazaninou,
- pracovní spáry mezi obrubníkem a silnicí budou zatřeny emulzí (např. Katebit),
- dešťová voda z venkovních ploch a střech bude svedena do kanalizačního řádu, nikoliv na komunikaci, nebo VP,
- při stavbě bude udržována čistota a pořádek,
- veškeré stavební úpravy budou provedeny a hrazeny žadatelem, případně zhotovitelem či investorem.

S pozdravem

Ing. Venuše Brunclíková, MBA  
OÚR, MěÚ Litoměřice  
vedoucí odboru