

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 33999/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 9:

PS 01-02-08 ŽST Praha-Bubny, informační zařízení

- Ve výkazu výměr chybí položky na podchodové tabule (9 kusů). Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr včetně souvisejících položek.
- Nesouhlasí množství hodin s blokovým schématem a výkazem výměr. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr, včetně souvisejících položek č. 73-78.

Odpověď na dotaz č. 9:

Soupis prací byl překontrolován, pro podchodové tabule byla do soupisu prací doplněna položka R75L371. Počet hodin včetně souvisejících položek byl upraven z původních 36 ks na 34 ks (položky 72 až 78) a byly doplněny nové položky 75L3A7, 75L3A8.

Dotaz č. 10:

PS 03-02-04 Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení

- Nesouhlasí množství nástupištních tabulí s blokovým schématem a výkazem výměr. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr, včetně souvisejících položek č. 83 a č. 85
- Nesouhlasí množství hodin s blokovým schématem a výkazem výměr. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr, včetně souvisejících položek č. 70-76.

Odpověď na dotaz č. 10:

Blokové schéma zobrazuje 2 body nástupištních tabulí na každém nástupišti. Jeden bod z požadavku upevňovacích konstrukcí je tvořen dvojicí jednostranných tabulí. Celkem se jedná o 8 nástupištních jednostranných tabulí. Obdobně je řešeno hodinové zařízení.

Soupis prací byl překontrolován a upraven podle poslední verze projektové dokumentace, která je součástí zadání. Byly upraveny výměry položek č. 33, 34, 43, 44, 45, 50 až 59, 69 až 76, 80, 83, 85, 86. Dále byly zrušeny položky č. 81, 82, 99, 100. Byla doplněna nová položka 75L3A7.

Přílohy:

- 1) *XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava2.xml*
- 2) *XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava2.xlsx*

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2093287

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77e52058-62bc-4ad9-b151-8a14d87faf9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2021 13:16:00



548f257a-24b2-446e-a6d8-4f44abb97ab1