

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610217955 / UTPCTU/Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 18.9.2017

Pavla Činčurová

P.O.BOX 6

607 00 Brno

Vyjádření k dokumentaci (DUR/DSP)

Název akce:	výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov		
Účel vyjádření:	dokumentace DUR, DSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov, Přepere	
	Část obce, ulice, č.p.:		
	Katastrální území, parcelní číslo:	Turnov, Přepere	
Žadatel:	Pavla Činčurová		
Adresa, tel., e-mail	-		
Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.		
Adresa, tel., e-mail	-		
Projektant:	IXPROJEKTA S.R.O. Bidláky 837/20, 639 00 Brno -Štýřice		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O17610144921 / UTPCTU /Val ze dne 14.6.2017		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE		

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení: K předložené situaci na výše uvedenou akci nemáme připomínky a za dodržení podmínek uvedených níže a v "Příloze k vyjádření" se stavbou souhlasíme.

Dle předložené situace dojde v trase kabelů ke střetu se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.. Proto před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení našeho zařízení. Dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. Pro místa střetů stanovujeme podmínky v "Příloze k vyjádření", která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od osy našeho zařízení.

Při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - tel. 840 111 111.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Lenka Valšíková 174

Útvar technickoprovozní činnosti

Příloha k vyjádření

Podle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

Požadujeme splnění následujících požadavků :

- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme minimální vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005)
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

K realizaci stavby investor zajistí :

- písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem

– středisko Turnov

telefon

481 322 141

- písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení
- vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., - mistr na výše uvedených tel. kontaktech)
- seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení
- ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací
- přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci.
- ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení, je z naší strany vázáno respektováním všech podmínek tohoto vyjádření, které budou ve vydaných rozhodnutích citovány.

Respektování našich požadavků je vázáno na naše kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.