

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 36685/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

### **„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 164:**

SO 01-74-01

- 1) Ve výkazu výměr pod položkou č. 5 a 6 je specifikován kabel se zachováním funkční odolnosti, v poznámce k položce je pak uveden typ kabelu CXKH-R, který však nedisponuje touto odolností, a je pouze oheň retardující. Tyto kabely pak nejsou uvedeny v soupisu kabelů. Jsou tedy součástí nabídky uchazeče a v jaké specifikaci?
- 2) V soupisu kabelů jsou uvedené kabely 1-AYKY 4x95mm ve výměře 350m a 1-AYKY 4x150mm ve výměře 420m, ve výkazu výměr pro ně však není odpovídající položka. Budou položky doplněny?

#### **Odpověď na dotaz č. 164:**

*Viz. odpověď na dotaz č. 163 v rámci Dodatku č. 9.*

#### **Dotaz č. 165:**

SO 01-76-02

Pro položku soupisu prací č. 10 není v soupisu kabelů v PD uveden žádný odpovídající kabel. Specifikuje zadavatel typ kabelu pro tuto položku výkazu výměr?

#### **Odpověď na dotaz č. 165:**

*Položka č.10 byla v soupisu SO 01-76-02 vymazána jako nadbytečná, výměra položky č.9 byla upravena v souladu se soupisem kabelů.*

#### **Dotaz č. 166**

SO 01-10-01, SO 04-10-01: zadavatel v odpovědi na dotazy č. 3 a 4 uvádí, že výhybky mají být vybaveny snímači polohy jazyků. Vzhledem k tomu, že tyto nejsou zakresleny v příslušných výkresech zab.zař. (jak je konstatováno v dotazech), žádáme zadavatele o přesnou specifikaci umístění těchto snímačů ve výhybkách; tj. ve kterých výhybkách mají být použity, v jakém počtu a na které straně.

#### **Odpověď na dotaz č. 166:**

*Snímače jsou zakresleny v dokumentaci zab. zař.. aktualizované v rámci Dodatku č. 5. Jsou součástí dodávky PS 01-01-11.*

**Dotaz č. 167:**

SO 04-10-01: pol. č. 12 by měla reprezentovat kolej na krátkých výhybkových pražcích před ZV16, výměra by měla být 2,4m. Prosíme o opravu soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 167:**

*Výměra položky č. 12 upravena na 2,4m.*

**Dotaz č. 168:**

SO 04-10-01: pol. č. 39 by měla reprezentovat kolej na krátkých výhybkových pražcích za KV16, výměra by měla být  $6+7,2=13,2\text{m}$ . Prosíme o opravu soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 168:**

*Výměra položky č. 39 upravena na 13,2m.*

*Přílohy:*

- 1) XDC\_Modernizace\_trati\_Praha-Bubny\_-\_Praha-Vystaviste\_oprava10.xml*
- 2) XLS\_Modernizace\_trati\_Praha-Bubny\_-\_Praha-Vystaviste\_oprava10.xlsx*

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2197622

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a32f8c43-fd35-4f80-a0ad-59509be79a26

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.12.2021 13:41:32



03d7518f-20f8-4c41-b519-5e2660eecd29