


LEGENDA



- PŘELOŽKA SLOUPU VO SE SVÍTIDLEM VOVO
- NOVÉ SVÍTIDLO VO – NOVÉ SVĚTELNÉ MÍSTO
- STÁVAJÍCÍ SLOUP VO
- ODPINAČ SE ZKRATOVÝMI PROPOJKAMI
- ODPINAČ S POJISTKAMI
- ODPINAČ BEZ POJISTEK

- PROJEKTOVANÁ NOVÁ TRASA VO, CYKY-J 4x16 + KOPOFLEX 63/52
- PROJEKTOVANÁ REKONSTRUOVANÁ TRASA VO, CYKY-J 3x2,5 + HDPE 40/32
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO, AYKY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO, CYKY
- UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn ø10mm
- UZEMŇOVACÍ VODIČ STÁVAJÍCÍ

GURO EKM 2035 2D2, IP43

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE TENTO TYP SVORKOVNICE INSTALOVNÝ DO VŠECH NOVÝCH STOŽÁRŮ

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

VNĚJŠÍ VLIVY: Jsou zpracovány samostatným protokolem o určení vnějších č. 1/2006, dle ČSN 33 2000-3, ze dne 16.3.2006.

OCHRANA před nebezpečnými účinky elektrického proudu je provedena dle ČSN 33 2000-4-41: - samočinným odpojením od zdroje

Všechny pojistkové skříně vybavit bezpečnostním štítkem, č.0131 v provedení folie, "Pozor zpětný proud"!!!



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		EXPROJEKT s.r.o. tel. : +420 533 312 000 Heršpická 758/13 E-mail: info@exprojekt.cz 619 00 Brno ID: dh84e85	
OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose Ing. Radek Šíp		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ladislav Čísecký	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Čísecký
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MÚ: ÚMČ Brno-Židenice	
Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně SO 01-06-01 Veřejné osvětlení TSB		STUPEŇ: DUSP + PDPS	
		ZAK. ČÍSLO 2020-161	
		MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
Schéma zapojení		DATUM: 03/2021	
		ČÁST DOKUM. D.2.3.6.3	PŘÍLOHA 3