

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j. : KHSOC/07805/2020/PR/HP
Sp. značka : KHSOC/07805/2020
Vyřizuje : Jitka Švediková, tel. 581 283 206

V Přerově dne 23. 3. 2020

Adresát

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město**

V zastoupení

**Signal Projekt s.r.o.
Videňská 546/55
639 00 Brno**

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice“ místo stavby CDP Přerov - Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, katastrální území Přerov, stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234.

Na základě žádosti, doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, (dále jen „KHS“), dne 5. 3. 2020 zaevidované pod č.j.: KHSOC/07805/2020/PR/HP, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice“ místo stavby CDP Přerov - Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, katastrální území Přerov, pro územní řízení, předložené Signal Projekt s.r.o., Videňská 546/55, 639 00 Brno, na základě plné moci udělené stavebníkem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, dne 12. 6. 2019, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předmětné dokumentace se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“) a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S dokumentací pro územní řízení stavby „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice“ místo stavby CDP Přerov - Centrální dispečerské pracoviště v Přerově, katastrální území Přerov, stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí, že předmětná dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předmětem dokumentace je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v traťovém úseku Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmárovice (mimo). Dotčený traťový úsek je součástí celostátní dráhy č. 320 Mosty u Jablunkova st. hr. – Bohumín, která je zařazena do hlavní evropské sítě, tj. TEN-T. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a začlenění tratě do evropského železničního systému s dopravní infrastrukturou. Stavba má charakter liniové stavby a je umístěna na drážním pozemku investora (SŽDC s. o.) a společnosti České dráhy a.s. v k. ú. Přerov. Stavba v rozsahu, v jakém je navržena, nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí.

V rámci výstavby budou provedeny stavební úpravy ve stávajícím objektu Centrálního dispečerského pracoviště Přerov (dále jen „CDP Přerov“), který slouží k dálkovému řízení traťových úseků. Stavební úpravy budou provedeny ve 3.NP, 4.NP, 5.NP a na střeše. Hlavní část stavebních úprav bude provedena ve 3.NP. Stavební úpravy se týkají stavebního objektu **SO 50-15-01 CDP Přerov** a provozního souboru **PS 50-14-41 CDP Přerov, úprava EPS a PZTS**. Bude zřízena nová místnost pro umístění vnitřní technologie ETCS v místnostech, které jsou v současnosti využívány jako kanceláře. Dále ze stávajícího rezervního sálu (technologické místnosti) bude zřízena nově kancelář. Součástí stavebních úprav je také úprava chlazení, vzduchotechniky, vytápění, MaR, osvětlení a elektroinstalace a dále také úprava strukturované kabeláže, elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace. Nebudou vytvořena nová trvalá pracovní místa, stávající trvalá pracoviště budou přemístěna do nových místností splňujících parametry kanceláří. V dotčených místnostech bude provedeno nové umělé osvětlení navržené na základě Světelné studie výpočtu denního a sdruženého osvětlení, vypracované RNDr. Vladimírem Navrátillem, poradenská činnost v osvětlení, ze dne 28. 2. 2020 s dodržením normových parametrů pro denní a sdružené osvětlení.

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou dokumentací bylo, že KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, shledala, že dokumentace pro územní řízení je vypracována v souladu s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o vydání závazného stanoviska doručená dne 5. 3. 2020 zaevidovaná pod č.j.: KHSOC/0785/2020/PR/HP.
- Plná moc ze dne 12. 6. 2019.
- Elektronická dokumentace pro územní řízení vypracovaná Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, zakázka č. 19-024-10-513 – 01/2020.

Jitka Švediková
rada oddělení hygieny práce Přerov

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, IDDS: swz2av2

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **129133474-32516-200529101310** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 765516804 byla systémem přenesena dne 23.03.2020 v 16:06:51. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 29.05.2020 v 10:13:18. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **23.03.2020 17:24:40**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Adresa: Wolkerova 74/6, 77900 Olomouc, CZ

ID datové schránky: 7zyai4b

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.05.2020 v 10:14:16. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.05.2020 08:52:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F B8 5F**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jitka Švediková, oddělení HP, Přerov, 2, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci [IČ 71009248]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.05.2020 v 10:14:16. Údaje o časovém razítku: datum a čas **23.03.2020 15:46:16**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 44**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Statutární město Karviná

Pracoviště: Statutární město Karviná - budova C

V Karvině dne 29.05.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ASTRID CHADIMOVÁ

Otisk úředního razítka:



129133474-32516-200529101310

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.