

E-ZAK

Naše zn. 1214/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Jan Jirowetz
Telefon +420 972 341 425
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 11. ledna 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64021140

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Nové Město pod Smrkem ON – oprava

Dotaz dodavatele č. 1:

V místnosti 1.04 dopravní kancelář je dle PD navržen požární podhled SP1 a kazetový podhled SP3. Ve výkazu výměr je pouze podhled SP3 a podhled typu SP1 chybí. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě tohoto dotazu opravil množství u položky č. 305 v oddíle 763.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výpisu zámečnických výrobků jsou prvky Z07 a Z14, které chybí ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění. Budou tyto výrobky součástí díla? Pokud ano, žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že dle technické zprávy (kapitola 4.1 str. 9 a 10) je možné, že nebude tato varianta reálně proveditelná, skutečné provedení bude zjištěno až v rámci stavby. Z tohoto důvodu zadavatel nemění Díl 4 Zadávací dokumentace SOUPIS PRÁČÍ S VÝKAZEM VÝMĚR.

Dotaz dodavatele č. 3:

V oddíle Dokončovací práce - malby a tapety chybí položka na oškrábání malby. Vzhledem k tomu, že se otloukají omítky, by měla být použita i položka na oškrábání malby, aby nechyběla hmotnost suti malby. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že omítka se bude otloukat na cihlu, nedojde k oškrábání a po té k otloukání, nýbrž bude rovnou otlučena – suť z oškrábání malby je zohledněna v suti otlučení omítek, položka nedoplněna. Z tohoto důvodu zadavatel nemění Díl 4 Zadávací dokumentace SOUPIS PRÁČÍ S VÝKAZEM VÝMĚR.

Dotaz dodavatele č. 4:

Ve výpisu ostatních výrobků jsou prvky A11, A12, A26, A41, A42, A48, A50, A51, A58, A61, A69, A74, které chybí ve výkazu výměr. Budou tyto výrobky součástí díla? Pokud ano, žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě tohoto dotazu upravil Díl 4 Zadávací dokumentace SOUPIS PRÁČÍ S VÝKAZEM VÝMĚR následovně:

- A11 – doplněna položka 545
- A12 – doplněna položka 546
- A26, A41, A42 – nebudou doplněny, nebudou součástí díla
- A48 - doplněna položka 547
- A50 a A51 v oddíle 783 doplněny položky 550, 551, 552
- A58 – doplněna položka 548
- A61 – doplněna položka 549
- A69 – demontáž azbestocementové skládané krytiny je v oddíle 765 položky 328, 329 a v oddíle 997 položky 188, 189
- A74 – nedoplněno není součástí díla

Dotaz dodavatele č. 5:

Např. okno typu O11 je navrženo včetně rámu bezpečnostní třídy 4. Je v PD uvažováno se stavební připraveností na osazení bezpečnostního okna, jako je např. ocelový rám, do kterého se okno bude osazovat?

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel tímto sděluje, že dle výpisu prvků bude osazeno okno a rám bezpečnostní třídy 4 dle výpisu prvků, žádný další rám osazován nebude.

Dotaz dodavatele č. 6:

V technické zprávě je součinitel prostupu tepla okny max. $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ve výpisu výplní stavebních otvorů v obvodovém zdivu je uvedena hodnota $U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$. Která hodnota platí?

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel tímto sděluje, že součinitele prostupu tepla uvažovat dle výpisu prvků tj. $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK:

- **opravený Díl 4 Zadávací dokumentace SOUPIS PRÁČÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**
(Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr - opraveny 110102022.xlsx).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 17. 1. 2022 do 10:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2296209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7aaa81d5-1227-4b20-bf81-a975272e2fc1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jan JIROWETZ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2022 13:46:00



4c70ada8-5682-4ba1-8fa7-02b08bfd56a3