

Ing. Alice Mudráková  
Ovocná 341/12  
62100 Brno

naše značka  
5001505245

vyřizuje  
Petr Korbel

datum  
02.05.2017

Věc:

**Znojmo areál MeS - celková rekonstrukce 2. etapa**  
**- 600 - rekonstrukce vnitřní instalace plynu**  
**- SO 02 - přeložka areálového plynovodu**  
**- STL přípojka dn 50 stávající**  
Obec: Znojmo

Ulice: Dr. Milady Horákové 2239/12

K.ú. - p.č.: Znojmo-město-5643

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: hranice pozemku

Plynoměr, typ a rozteč: G 16, rozteč 280 mm - vyhovuje stávající fakturační měření

Regulátor tlaku plynu: ano

Přetlak při měření: 2 kPa

Předložena PD dále řeší přeložku průmyslového plynovodu v areálu investora.  
S navrženou přeložkou průmyslového plynovodu souhlasíme.

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Smlouva o připojení číslo: 320090103161 - číslo návrhu smlouvy

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001505245 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

4

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Petr Korběl  
technik přípoj. a rozvoje PZ-Morava jih  
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih  
+420532228722  
[petr.korběl@innogy.com](mailto:petr.korběl@innogy.com)

**GridServices, s.r.o.**

Měřítko: 1:500

Popis: Znojmo

str. 1 / 1

Vytvořil: korb1

Datum: 02.05.2017

