

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 2430/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 217:**

V Dodatku č. 14, v dotazu č. 213 bylo vyčíslené množství poklopů. Dle našeho přepočtu ve výkresech D2\_1\_2\_SO011201\_02\_024\_SPAROREZ a D2\_1\_2\_SO011201\_02\_007\_PUD\_V00\_2 je množství poklopů následovné: Poklopy zadlažďovací rozměru 600 x 600 mm = 27 ks (20 ks pro kanalizační šachty DN 400 + 7 ks pro šachty kabelových tras), poklopy zadlažďovací rozměru 600 x 1200 mm pro šachty kabelových tras = 59 ks (chybí pro ně položka ve výkazu výměr). Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu výměr položek + doplnění položky pro poklopy 600 x 1200 mm. Poklopy 1200 x 900 mm (položka č. 37 – R7679003) jsme ve výkresu nenašli – může zadavatel poskytnout informaci, kde jsou tyto 4 ks umístěné?

**Odpověď na dotaz č. 217:**

Vyčíslení zveřejněné v rámci Dodatku č. 14 je správné. Poklopy byly vyčísleny dle aktuálního výkresu profese ZTI – č. výkresu 502 a 503. Jedná se o poklopy kontrolních šachet ø600 - **zadlažďovací poklopy 600x600mm v počtu 21 ks**. Dále jsou zde vyčísleny poklopy velkých šachet ø1000 (RŠ1a, RŠ1b, RŠ2a, RŠ2b), které sice mají vlastní poklop, ale nikoliv pohledový. Z tohoto důvodu je přidán zadlažďovací poklop v úrovni nástupiště v dostatečné velikosti, aby šly otevřít oba poklopy - **zadlažďovací poklop 900x1200mm v počtu 4ks**. Detaily těchto šachet a poklopů jsou ve výkresech 014 a 015( v rámci SO011201). Poklopy **kabelovodu jsou součástí kabelových komor a jsou vykázány v SO 01-40-01**. Jedná se celkem o **66 poklopů**, taktéž zadlažďovací, z toho 59 poklopů 600x1200mm pro komory malé a 7ks poklopů 600x600mm pro komory velké.

**Dotaz č. 218:**

SO 01-12-01.1 - Praha Bubny, nástupiště: Položka č. 28 - R7679001 - Drobné zámečnické výrobky ostatní - D+M vč všech systémových detailů 150 kg. Je výměra položky určena jenom pro nerezové výrobky nebo i jiné druhy výrobků? Žádáme o specifikaci.

**Odpověď na dotaz č. 218:**

Ano, pro nerez.

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2399194

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 443f4f43-bed1-4e5e-bcd3-33e5085ac74b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.01.2022 08:11:21



1d65feec-d689-48c4-b590-d566d1040bf5