

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 3428/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Lenka Černá
Telefon +420 972 224 658
Mobil +420 722 994 366
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 26. ledna 2022

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 1531/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 18. 1. 2022.

Dotaz:

Dobrý den,

Posíláme dotaz pro zakázku Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice, dne 26. 1. 2022:

1) SO 21-12-01/3 – V položkách č. 28 (9902900100) a 29 (9902400700) chybí ve výměře 427,075 t výměra 126,0 t z položky č. 23 (5955101000). Žádáme o doplnění.

Děkuji.

Odpověď:

Položky č. 28 a č. 29 jsou v tomto případě míněny pro naložení a odvoz sutí, proto není do celkové hmotnosti zahrnuta hmotnost štěrku pro doplnění lože, ale jen hmotnost lože, které se odtěží.

Veškeré náklady na přesuny materiálu a mechanizace jsou pro všechny SO zahrnuty v položce č. 11 u objektu VRN (Vedlejší rozpočtové náklady).

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 09. 02. 2022 do 8:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: