









Protipožární ucpávky:
Veškeré kabelové prostory budou utěsněny typovými kabelovými ucpávkami -
prostory elektroinstalací stěnami a stropy, prostory mezi jednotlivými požárními úseky,
budou provedeny V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ - EI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 minut,
ve smyslu ČSN 73 0848 a ČSN 73 0810.

LEGENDA MATERIÁLU

	beton SCC 55/67 - XF1-F4 (prostorový prefabrikát) krytí výztuže vnější líc 40 mm, vnitřní líc 40mm
	SDK příčka tl. 150mm
	žel. beton C 20/25
	šterková drť 8/16mm
	zásyp náhradní zhutněnou zeminou
	rostlý terén
	tepelná izolace EPS/XPS
	požární nebezpečný prostor

Vytyčovací body

Číslo bodu	Y	X	Z
1	598 175.54	1 162 558.32	202.
2	598 187.43	1 162 536.64	202.