

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 22091/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: +420 972 244 623
Mobil: +420 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz
Datum: 16. 08. 2018

„Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky odpovídáme na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace takto:


Dotaz č.4:

V technické zprávě ani v popisu Požadavků na výkon nebo funkci není uvedeno, jaká třída těžitelnosti je určena pro výkopové a zemní práce. Žádáme zadavatele o její upřesnění.

Odpověď č.4:

Na základě zkušenosti z realizace související stavby „Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha – Turnov (Březina)“ se v předmětném úseku počítá s třídou těžitelnosti zemin 4.

V Praze dne 16. 08. 2018



Ing. Pavel Paidar

náměstek ředitele pro techniku

na základě pověření č. 7/2018 ze dne 06. 08. 2018

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(3)