



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Naše zn.: 22008/2018-SŽDC-SSZ-OVZ-PLU
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 13. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zasláný dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 16:

Žádáme o upřesnění typu kamer pro CCTV (rozlišení, ochrana proti vlhkosti, odolnost proti prachu).

Odpověď na dotaz č. 16:

Minimální požadované parametry kamer:

5.0 Megapixelová, G1, IP venkovní miniDome kamera s IR EXIR přisvitem, 1/2.9" Progressive Scan CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 2560 × 1920/20fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 80°(2.8mm), 63.5°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67

Dotaz č. 17:

Betonové podlahy v halách jsou v některých místech silně znečištěné oleji či jinými ropnými látkami. Jakým způsobem má probíhat likvidace těchto betonů v objektech, kde se tyto podlahy bourají. Jak má uchazeč ocenit likvidaci této znečištěné stavební suti do položkového rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 17:

Likvidace znečištěných betonů se řídí dle zákona č.185/01 Sb. O odpadech v platném znění a dále následnými vyhláškami MŽP č. 93/2016 Sb. kterou stanoví katalog odpadů, č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/01 Sb. o nakládání s PCB a č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Postup nakládání s odpady řeší část E.0 SO00 Demolice a předstihové objekty – TZ od str.4 dále.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 16. 08. 2018

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(40)

Ing. Pavel Paidar
náměstek ředitele Stavební správy západ
na základě pověření č. 7/2018 ze dne 06.08.2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace