

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100



METROPROJEKT Praha, a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
55-2133/2021-Vot / 26. 11. 2021

NAŠE ZNAČKA
724/2022-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Nina Ryšavá / 252
Ing. Eliška Adámková / 231
Ing. Alena Petříková / 257

DATUM
7. 1. 2022

**P r a h a 7, 6 – Holešovice, Bubeneč, Dejvice, č.h.p. 1-12-02-0010-0-00, 1-12-01-0250-0-00
„Modernizace trati Praha – Bubny (včetně) – Praha Výstaviště (včetně)“**

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

I. vyjádření správce povodí

II. vyjádření účastníka řízení a správce vodního toku

DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Dopisem č.j. 55-2133/2021-Vot, doručeným dne 29. 11. 2021 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené akce. Jedná se o modernizaci železniční stanice Praha – Bubny a návazného traťového úseku do navrhované zastávky Praha – Výstaviště. Za účelem odvádění dešťových vod z nových zpevněných ploch u žst. Bubny je navržena nová dešťová kanalizace DN 300 – 400 se zaústěním do Vltavy.

Předložená PD projednává pouze SO 01-50-05.1 Ražené objekty pro kanalizaci. Potrubí dešťové a splaškové kanalizace bude ve 2 koncových úsecích prováděno v ražených štolách mikrotuneláží. Těžní a startovací jámy ŠD1-4 pro kanalizační šachty jsou v těchto úsecích hluboké 7,95 – 11,25 m. Dále PD řeší svahovaný výkop v koncovém úseku splaškové kanalizace. Protlak DK za šachtou ŠD1 dl. 46 m bude ukončen na rubu nábrežní zdi. Vyústění do Vltavy je řešeno vyústním objektem pod Negrelliho viaduktem. Stavba vyústního objektu bude probíhat z nasazené jímky (3x3 m) v korytě Vltavy průrazem nábrežní zdi. Dvojitá štětovnicová jímka bude vůči zdi dotěsněná a její koruna je navržena na úrovni hladiny Q₂. Líc nábrežní zdi bude zpětně dozděn vhodnými kameny a potrubí vodotěsně zapojeno do zední konstrukce. Případné přítoky průsakové vody budou sváděny do provizorní jímky a čerpány. **Předložená projektová dokumentace neuvádí způsob čerpání, množstevní limity, ani způsob likvidace průsakových vod.**

K dokumentaci ve stupni DÚR jsme vydali stanovisko č.j. 562/2018-263 ze dne 4. 1. 2018 a sdělení č.j. 17387/2018-263 ze dne 29. 3. 2018. K projektové dokumentaci k územnímu (stavebnímu) řízení a ke změně územního řízení jsme vydali stanovisko správce povodí č.j. 19769/2018-263 ze dne 8. 6. 2018.

Dopisem č. j. 850/2021-263 ze dne 29. 9. 2021 byla žadateli vrácena projektová dokumentace po opakované výzvě k doplnění.

Investor : Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1

Projektant : METROPROJEKT Praha, a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2

(PD 08/2021)

Stavba je umístěna na pozemku č. parc. 2331/1 k. ú. Holešovice, vyústění do Vltavy na č. parc. 2353 v k. ú. Holešovice, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit. Povodí Vltavy, státní podnik je účastníkem řízení.



Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava, které bylo stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 2003-08-21 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku i v jeho vymezené **aktivní zóně**.

Lokalita se nachází za i před linií PPO hl. m. Prahy. Poslední úsek DK prochází pod stávající zdí PPO.

Záměr se nachází v oblasti s vysokým povodňovým ohrožením.

Souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK nebyly žadatelem předloženy.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy **ke změně dokumentace k územnímu řízení** následující

I. vyjádření:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí být ohrožena funkčnost stávající linie protipovodňových opatření. Záměr projednejte se správcem PPO.

2. V aktivní zóně záplavového území nesmí být skladován odplavitelný materiál a látky, které by mohly způsobit ohrožení jakosti vody nebo její znečištění. Mechanizační prostředky budou zajištěny odpovídajícím způsobem před úkapy olejů a ropných látek.

3. Do stavebního povolení uveďte jméno kontaktní osoby odpovědné za zajištění stavby pro případ jejího ohrožení povodní.

4. Stavba se nachází v záplavovém území, proto je třeba (dle zákona č. 254/2001 Sb., § 71 odst. 4) zpracovat povodňový plán pro stavbu (**ke stavebnímu řízení**). Povodňový plán bude předložen naší organizaci k vyjádření a potvrzen příslušným povodňovým orgánem. Jedna kopie bude zaslána naší organizaci pro služební potřeby.

V případě velkých vod se stavební práce budou řídit pokyny příslušného povodňového orgánu.

5. Bude vypracován havarijní plán, a to v případě, že bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu, popřípadě se předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Havarijní plán bude předložen naší organizaci k vyjádření.

6. Pokud bude realizováno čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snižování její hladiny, je třeba, aby bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a současně dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona – k jinému nakládání – k odvádění vyčerpaných podzemních vod do vod povrchových.



Upozorňujeme, že stanovisko k povolení k nakládání s vodami je nutné vydat ke stavebnímu řízení.

Z tohoto důvodu je třeba doložit podrobné informace o způsobu čerpání podzemních vod ze stavební jámy, především množství limity čerpaných vod ($Q_{prům}$, Q_{max} , Q_{max} měsíční, Q_{max} roční), typ objektů, ze kterých jsou podzemní vody čerpány a kam budou vyčerpané vody odváděny.

Dále je třeba předložit souřadnice X, Y míst čerpání a místa odvádění vyčerpaných vod, sedimentační jímky, odlučovače ropných látek atd.

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

Toto vyjádření správce povodí, správce vodního toku a účastníka řízení platí dva roky ode dne jeho vydání. **Toto vyjádření neslouží jako souhlas s povolením k nakládání s vodami.**

Jako organizace s právem hospodaření k dotčenému pozemku č. parc. 2353 k. ú. Holešovice vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

II. vyjádření účastníka řízení:

1. Před zahájením a po ukončení stavby budou sepsány dva samostatné protokoly „Zápis o předání pozemků“ se zástupcem Povodí Vltavy, státní podnik, úsekový technik Ing. Adámková tel: 257 099 231, eliska.adamkova@pvl.cz.
2. Před zahájením stavby a po dokončení stavby požadujeme provedení podrobné pasportizace pozemků a staveb, ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Dále bude provedeno zaměření dna Vltavy v následujícím rozsahu: 5 metrů od okraje nasazené jímky všemi směry. Zaměření bude provedeno minimálně v rastru 1m x 1m nebo metodou skenování terénu, výstupem zaměření bude vrstevnicový plán. Pasportizace a zaměření bude předána našemu zástupci (Ing. Adámková) při předání pozemků k zahájení stavby.
3. Stavební činností nebude docházet ke spadu materiálu do Vltavy. V případě zanesení koryta vodního toku zajistí investor jeho vyčištění na vlastní náklady.
4. Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Dolní Vltava bude přizván k realizaci a demontáži pracovních prostor (zajímkování v korytě toku).
5. Pomocné konstrukce pro možnost realizace díla budou po dokončení akce bezesbýtku odstraněny.
6. V Technické zprávě v kapitole 3.14 Bourání v nábr. zdi je uvedeno následující: „V prostoru výtoku bych navrhl udělat dvojitou nasazenou jímku a byla by vyplněna hlinitým materiálem. Vnitřní prostor bych udělal v šířce cca 3m od nábrežní zdi. Důležitý je pracovní postup, protože po proražení nábrežní zdi musí být vzniklý otvor zahraditelný, tedy mezi linií PPO a funkční uzávěrovou komorou nám nesmí voda nikde vytéct.“ Žádný pracovní postup však předložená projektová dokumentace neobsahuje ani není nikde uvedeno, jak má být vzniklý otvor zahraditelný. Dále není zřejmé, jak bude realizována a následně demontována navržená jímka vč. dovozu a odvozu výplňového materiálu (zda ze břehu či pomocí lodní techniky). **Povodí Vltavy, státní podnik, bude předložena realizační dokumentace v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby k písemnému odsouhlasení.** Tato dokumentace bude obsahovat podrobný pracovní postup a bude v ní detailně řešena technologie a provádění prací při stavbě výústního objektu do Vltavy a při realizaci pomocné jímky v korytě vodního toku.




7. V případě využití lodní techniky bude záměr kladně projednán se Státní plavební správou – pobočka Praha.
8. Povodí Vltavy, státní podnik, bude předána dokumentace skutečného provedení před kolaudací stavby. A to v tištěné i digitální podobě (ve formátu dwg. a pdf.).
9. Výústní objekt musí být **v celém profilu** umístěn pod minimální provozní hladinu jezu Troja, tedy pod kótu 180,10 m n.m.
10. Výústní objekt bude proveden tak, aby žádná jeho část nevystupovala před linií stávající nábrežní zdi.
11. V případě čerpání vod z pracovních prostor výústního objektu do vodního toku, bude provedena sedimentační jímka, tak aby nedocházelo k přečerpávání sedimentu do vodního toku.
12. Zástupci, Povodí Vltavy, státní podnik, úsekovému technikovi Ing. Adámkové, bude oznámeno zahájení prací a bude zván na kontrolní dny týkající se prací na pozemcích, ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.
13. Povodí Vltavy, státní podnik nebude přebírat do svého majetku ani správy nově vzniklé stavby včetně všech souvisejících konstrukcí. Nebude je udržovat ani opravovat. Veškerou údržbu a opravy zajistí investor stavby na svoje náklady.
14. Povodí Vltavy, státní podnik, není vlastníkem nábrežní zdi. Záměr bude kladně projednán s vlastníkem této stavby a jeho souhlasné stanovisko bude předloženo Povodí Vltavy, státní podnik, před zahájením realizace prací.
15. Stavebník/vlastník stavby vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a tyto smlouvy budou uzavřeny do vydání stavebního povolení. Po dokončení stavby, zaměření stavby a vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.
16. Výzva k uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti bude doložena zákresem maximálního rozsahu záboru (pokud je zábor pozemků po dobu stavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného zařízení staveniště) do dotčených pozemků zakreslením do katastrální mapy a bude uveden navrhovaný termín zahájení a ukončení prací na dotčených pozemcích.
17. Výzva + podklady bude doručena na Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 v předstihu nejméně 60 dní.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Upozorňujeme na skutečnost, že mimo plavební dráhu není správcem vodní cesty udržována plavební hloubka pro vodní cestu IV. třídy.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřeby.


Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik



Povodí Vltavy,
státní podnik

závod Dolní Vltava

Grafická 36, 150 21 Praha 5

Kopie:
PS1 Ing. Petříková
PS6 Ing. Adámková

