



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie

Oddělení dopravního inženýrství

PCR00ETRpo77634569



Č. j. KRPA-105033-1/ČJ-2021-0000DŽ

Praha 27. května 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 0/0

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

„Modernizace trati Praha – Bubny (včetně) – Praha Výstaviště (včetně)“ – písemné stanovisko ke stavebnímu řízení

Předložená projektová dokumentace (*stupeň DSP*, 30.4.2021) řeší stavební úpravu železniční trati v úseku Praha Bubny až Praha Výstaviště včetně nástupiště a přístupových komunikací.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 4 písm. a), b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené projektové dokumentace vydává **souhlasné stanovisko** pro potřeby stavebního řízení a k úpravě připojení komunikace a nemovitosti k pozemní komunikaci, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- **parametry realizačního projektu komunikací budou v souladu s platnými normami ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 (vč. detailů neobsažených v DSP).**
- **Připojení budované komunikace k místním komunikacím** bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“.
- Připojení **přílehlých nemovitostí k budovaným komunikacím / k místní komunikaci** bude v souladu s normou ČSN 73 6110 a s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Návrh stálého dopravního značení požadujeme předložit k odsouhlasení **v dostatečném předstihu před dokončením stavby nebo zahájením jejího užívání.**
- Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a vozidel v okolí staveniště, projekt oplocení staveniště vč. staveništních výjezdů bude předložen k odsouhlasení (oplocení staveniště bude v dostatečném odstupu od komunikace a nebude zasahovat do rozhledových polí křižovatek a přechodů pro chodce).
- Aktuální návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

Vyřizuje: kpt. Bc. Jiří Šafrata, DiS., tel. 974 825 672

plk. Mgr. Jiří Dušek
vedoucí odboru
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský
(schváleno elektronicky)

Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4

Tel.: +420 974 825 689
Datová schránka: rkiai5y
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

www.policie.cz



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: P7-MODERNIZACE TRATI PRAHA BUBNY(VČETNĚ)-PRAHA
VÝSTAVIŠTĚ(VČETNĚ)-STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ID zprávy: 912016531
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 27.5.2021 v 7:59:45
Datum a čas doručení: 27.5.2021 v 8:44:07

Odesílatel: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, 14000
Praha 4, CZ
ID schránky: rkiai5y
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: KRPA-105033-1/ČJ-2021-0000DŽ
Naše spisová značka: KRPA-105033/ČJ-2021-0000DŽ
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Ing. Votruba
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

105033_-_Modernizace.pdf (406,06 kB)
