

**SpS Hrušovany u Brna, DRT**

**Strana: 1**

**Stavba:** Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

PS 01-05-01 Žst.Hrušovany u Brna, doplnění DŘT

**Zpracoval:** Čech L.

**Datum:** 6.12.2019

[illegible]

Poznámka: 1/ Kabely uloženy v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a na kabelových roštech.  
2/ Optické kabely a FTP kabely uložit do ochranných trubek.  
3/ Přechody mezi jednotlivými místnostmi - využít průchody (případně trubky pr.100mm), protipožární ucpávky.