

## Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

### Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhřetěveská 734, Průhonice, ČR**  
IČ: **41693132**

### Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**  
Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

### Výrobek

Název: **Protipožární silikonový tmel Hilti**  
Typ: **CP 601S**

**Popis výrobku:** Protipožární silikonový tmel Hilti CP 601S je určený pro těsnění dilatačních a konstrukčních spár, prostupů nehořlavého potrubí a prostupů izolovaných vzduchotechnických potrubí v požárně dělících konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

**AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679**

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:

Stavební technické osvědčení **STO 080-018416** vydal TZÚS, Praha dne 29.10.2013,  
platné do 31.10.2016

Certifikát výrobku: **204/C5a/2013/080-018418** vydal TZÚS Praha,  
dne 31.10.2013

Protokoly: **PKO-09-135/AO 204** vydal TZÚS, Praha  
dne 18.09.2009, **platné do 30.09.2014**  
**PKO-13-017/AO 204** vydal TZÚS, Praha  
dne 26.02.2013, **platné do 28.02.2018**

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Průhonicích, dne 27. 11. 2013

  
**Josef Zeidler**  
generální ředitel

**Hilti ČR spol. s r.o.**

Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice  
T 800 11 65 00 | F +420 261 106 333  
[www.hilti.cz](http://www.hilti.cz)