

Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhřetěveská 734, Průhonice, ČR**

IČ: **41693132**

Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Výrobek

Název: **Protipožární zpěňující tmel**

Typ: **CP 611A**

Popis výrobku: Zpěňující protipožární tmel Hilti CP 611A je určen pro utěsnění prostupů kabelových tras, jednotlivých kabelů a kabelových svazků, pro prostupy plastového potrubí do průměru 50 mm a pro prostupy nehořlavého potrubí s tepelnou izolací ve svislých a vodorovných požárně dělících konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:

Stavební technické osvědčení

STO 080-018420 vydal TZÚS, Praha dne 29.10.2013,
platné do 31.10.2016

Certifikát výrobku:

204/C5a/2013/080-018422 vydal TZÚS Praha,
dne 31.10.2013

Protokoly:

PKO-09-136/AO 204 vydal TZÚS, Praha
dne 18.09.2009, platné do 30.09.2014

PKO-13-018/AO 204 vydal TZÚS, Praha
dne 26.02.2013, platné do 28.02.2018

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Průhonicích, dne 27. 11. 2013

Josef Zeidler
generální ředitel

Hilti ČR spol. s r.o.

Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
T 800 11 55 00 | F +420 261 106 333
www.hilti.cz