



POZNÁMKA :

1. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše :

- střídavé trakční vedení  
1PEN AC 50Hz, 25kV / TN-C

- ukolejněním

- uvedením na stejný potenciál

- sekundární strana traťa 25/0,4kV  
2 NPE AC 50Hz, 2x230/460V  
2 NPE AC 50Hz, 2x200/400V

- použitím zařízení třídy ochrany II

- použitím zařízení třídy ochrany II

- Výstupní napěťová soustava za proudovými chrániči  
2 NPE AC 50Hz, 230V / TT

- automatickým odpojením od zdroje

- proudovým chráničem

- použitím zařízení třídy ochrany II

- 2 NPE AC 50Hz, 200V / TT

- automatickým odpojením od zdroje

- proudovým chráničem

- použitím zařízení třídy ochrany II

2. DOMEČEK V PROVEDENÍ TOVM-1

3. ODDÁLENÉ UZEMNĚNÍ A EKVIPOTENCIÁLNÍ PRÁH JSOU SOUČÁSTÍ SO 01-06-09

4. ZALOŽENÍ DOMKU DO TERÉNU JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PS

