


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3/PE/N/AC 50Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN
33 2000-4-41 ed.3

 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava</div>		<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	Podpis:
Datum:		Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	
Zhotovitel díla:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:		T: +420 720 071 940 E: jan.pospisil@sagasta.cz	
Zhotovitel objektu:		Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.	
Adresa:		Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec	
Kontakt:		T: +420 733 575 544 E: wajsar@kontexty.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Pospíšil	Specialista: Ing. Vlastislav Vlach
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín	
Název části:		Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	
Název objektu/dílčí části:		Výpravní budova	
Název přílohy:		Technika prostředí staveb	
Název dílčí části přílohy:		Silnoproudá elektrotechnika - Elektrorozvaděč RS 2, RS 4	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	Měřítka: -
Vlastislav Vlach		Vlastislav Vlach	Formáty: 3 x A4
Kraj:		Katastrální území:	Stupeň dokumentace:
Hlavní město Praha		Radotín [738620]	PDPs
			Smluvní datum zpracování:
			02/2022
Označení investora:		Stupeň dokumentace:	Část:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43		Objekt:	Příloha:
[Prostor pro další informace]			Revize: