



- LEGENDA:
- STUDENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CIRKULACE
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ZAVĚŠENÁ POD STROPEM
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ ZAVĚŠENÁ POD STROPEM
  - ODVOD KONDENZÁTU
  - ODVODNĚNÍ NÁSTUPIŠTĚ
- Um, Umi UMYVADLO (INVALIDNÍ)  
K, Ki ZÁCHODOVÁ MISA (INVALIDNÍ)  
Umy UMYVÁTKO  
Vy VÝLEVKA  
Pi PISOÁR  
Vp PODLAHOVÁ VPUST
- D1 - D5 DEŠŤOVÉ SVODY  
1 - 10 SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ  
- SPLAŠK, KANALIZACE

EVROPSKÁ UNIE Evropská strukturální a investiční fondy Operační program Doprava		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury																	
Jméno ověřitel:		Příjmení:																	
Orientační schéma:		Razisková oprávněná osoba:																	
Datum:		Datum:																	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:																
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				1	2	3	4												
1	2	3	4																
Stavěbní/Investor:		Správa železnic, státní organizace																	
Adresa:		Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1																	
Zástupce investora:		Stavební správa západ																	
Adresa:		Sikolovská 1955, 190 00 Praha 9																	
Zhotovitel díla:		SAGASTA s.r.o.																	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka																	
Kontakt:		T: +420 720 071 940 E: jan.pospisil@sagasta.cz																	
Zhotovitel objektu:		Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.																	
Adresa:		Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec																	
Kontakt:		T: +420 733 575 544 E: wajsar@kontexty.cz																	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Pospíšil																	
Specialista:		Ing. arch. Marek Wajser																	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín																	
Označení investora:		E618-S-4489/2020/JAN																	
Označení zhotovitele:		120134																	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek																	
Označení části:		D.2.2.1																	
Název objektu/dílo části:		Výpravní budova																	
Označení objektu/komplexu:		SO 25-71-01.04																	
Název přílohy:		Zdravotně technické instalace																	
Název dílčí části přílohy:		Půdorys 1.NP																	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:																	
Ing. Zdeněk Pilař		Ing. Zdeněk Pilař																	
Kraj:		Království území:																	
Hlavní město Praha		Radotín (738620)																	
TUDU:		020281																	
Smluvní datum zpracování:		02/2022																	

POZNÁMKY:

- ROZVODY VODY PP-RCT, KANALIZACE PP SYSTÉM HT, PVC SYSTÉM KG, PE
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY A ARMATURY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNÝ TAK, ABY BYLA SPLNĚNA VÝHLÁŠKA 193/2007 Sb.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO VYVEDENÍM MIN. 0,5 M NAD STŘECHU A OSAZENÍM VĚTRACÍCH HLAVIC
- NAD ODSKOKY POTRUBÍ BUDOU NA ODPADNÍM A DEŠŤOVÉM POTRUBÍ OSAZENY ČISTIČÍ KUSY,
- PŘÍSTUP K ČIST. KUSUM DVÍŘKY MIN. 30 x 20 cm (DODÁVKA STAVBY)
- U ZÁSOBNÍKU / OHŘÍVAČE T.V. BUDOU NA PŘÍVODU VODY OSAZENY ARMATURY DLE PŘEDPISU VÝROBCE (POJIST. VENTIL, ZP. KLAPKA, APOD.) - DODÁVKA ÚT.
- U ZÁSOBNÍKU / OHŘÍVAČE T.V. BUDE OSAZENO CIRKULAČNÍ ČERPADLO - DODÁVKA ÚT
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI
- ÚKAPY OD VĚT. A ZÁSOBNÍKU PŘES SIFONY SE ZAPACH. UZÁVĚRKOU V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZAPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm