

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 30148/2018-SŽDC-OŘ PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

VYŘIZUJE: Eva Kuklínková

TEL.: 972 226 454

FAX: 972 224 802

E-MAIL: kuklinkova@szdc.cz

DATUM: 23. 8. 2018

Věc: Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Kralupy nad Labem ON – SA opravná část“

Dodatečná informace na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 27716/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 ze dne 31. 7. 2018.

Dotaz:

Prosím o upřesnění parametrů dveří 4a; 4b:

- 1) Požadovaná bezpečnostní třída?
- 2) Požadovaná protipožární odolnost?
- 3) Otevírání DO nebo VEN vůči chráněnému prostoru?
- 4) Povrch / barva dveří a zárubní?
- 5) Upřesnit která položka obsahuje dodávku a montáž?

Odpověď:

1) Požadovaná bezpečnostní třída je:

U dveří 4a: Jsou požadovány ocelové dveře v rámové konstrukci opatřené průzorem a otevíracím okénkem, otevíratelné pouze z vnější strany s dvojitým zámkovým uzavíráním.

U dveří 4b: Dveře skladu (příručního skladu) se budují jako odolnější proti vloupání kategorie A. Minimální odolnost podle kategorie B je požadována u dveří příručního skladu, který je trvale střežen. Podmínky odolnosti jsou splněny, jestliže je vyhověno požadavkům ČSN 74 7731. Podmínky jsou rovněž splněny, pokud je zaručena odolnost dveří v bezpečnostní třídě 4 podle ČSN P ENV 1627, resp. v bezpečnostní třídě 3 u příručních skladů trvale střežených. Pokud provedení samotných dveří nedosahuje požadované kategorie odolnosti, je možné jí dosáhnout vhodnou kombinací dveří s přídatnými mřížemi.

Splnění podmínek odolnosti je po nabytí účinnosti tohoto závazného pokynu nutné doložit u nově zřizovaných skladů (příručních skladů), rekonstruovaných skladů (příručních skladů) a pořizovaných úschovných objektů příslušným certifikátem nebo znaleckým posudkem.

2) Požadovaná protipožární odolnost je:

U dveří 4a: 15 minut

U dveří 4b: Dveře a zárubně mohou být pouze z nehořlavých hmot nebo dřevěné, jsou-li chráněny prostředky snižujícími stupeň hořlavosti na stupeň B podle ČSN EN 13 501-1, bez prahů a těsné po celém svém obvodu. V době nepřítomnosti osob oprávněných ke vstupu musí být uzamčeny všechny uzamykací prvky dveří nebo mříží. Uzamykací systém dveří musí být uzamčeny všechny uzamykací prvky dveří nebo mříží. Uzamykací systém dveří musí být vybaven zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle ČSN EN 1300.

- 3) Směr otevírání dveří vůči chráněnému prostoru je znázorněno v Příloze 8 Projektová dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky, specificky v půdorysu D.1.1.5. Půdorys 3.NP – Nový stav.
- 4) Povrch a barva dveří a zárubní nebyla nikdy specifikována. Doporučuje se využít barevnost dle schématu dveří, které je přílohou této Dodatečné informace.
- 5) Dodávka a montáž dveří 4a, 4b je obsažena v Příloze 3 Položkový soupis prací s výkazem výměr, která je součástí Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky; je součástí SO 06, položka č. 101.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.


.....
Milan Piša
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(924)

Příloha: Schéma dveří.